



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1289-1/04.07. /2024 г.

ДО

Г-Н

ГИДИКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „АЛУМИНА ТРИМЕКС“ АД

ОБЛ. ПЛОВДИВ, ОБЩ. КАРЛОВО, С. ДЪБЕНЕ,

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА НА "АЛУМИНА ТРИМЕКС" АД

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електрическа централа с мощност 330,515 kWp“ с местонахождение ПИ 36498.21.40- за производствена и складова дейност и ВЕИ, гр. Карлово, Община Карлово, Област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГИДИКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-1289/06.06.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 330,515 kWp с местонахождение ПИ 36498.21.40-за производствена и складова дейност и ВЕИ, гр. Карлово, Община Карлово, Област Пловдив. Централата ще е за собствено потребление, не се предвижда произведената електроенергия да се отдава в мрежата на електроразпределителното дружество.

В имота се предвижда монтаж на от 578 бр. фотоволтаични модула, 135 от които с единична мощност 545 Wp и 443 с единична мощност 580 Wp. Общата мощност е 330,515 kWp, а разположението на модулите е както следва: 306бр.х545Wp ще бъдат разположени върху южният скат на покрив на съществуваща административна сграда с идентификатор ПИ 36498.21.40.1 със застроена площ 373 кв.м и ще покриват 84м²; 262 броя ще бъдат разположени върху на покрива на съществуващ промишлена сграда с идентификатор ПИ 36498.21.40.2 със застроена площ 1750 кв.м и ще покриват 740м². 1576р.х 580Wp и 1056р.х 545Wp.; 1126р.х 580 Wp, ще бъдат разположени върху северозападния скат на покрива на съществуваща промишлена сграда с идентификатор ПИ 36498.21.40.5 със застроена площ 347кв.м. и ще покриват 315м²; 1746р.х580Wp ще бъдат разположени върху метална конструкция на земя в имот с идентификатор ПИ 36498.21.40.

Произведената и преобразувана енергия от Инвертори №1 и 2 ще се отдава в ТНН-1, монтирано на стената на сграда №5 и от него в ГРТ ТП на ТП»Хлебозовод». Инвертори №3,4,5 и 6 ще отдават енергията в ТНН-2 и чрез него в ГРТ-2 на промишлена сграда 2. От там електрическата енергия ще се използва за собствени нужди, като монтираната в ТУ автоматика ограничава производството, така че да не се връща /отдава/ електрическа енергия в електро-разпределителната мрежа на "ЕР ЮГ" ЕАД. Захранването на сградите в имота се осъществява чрез ТП "Хлебозавод", гр.Карлово, собственост на възложителя, в който е изградено мерене на 20кВ /съществуващо/, ИТН 1112674 с предоставена мощност 550kW . Мястото на присъединяване на ФЕЦ"Хлебозавод"-1етап е в разпределително табло ниско напрежение /ГРТ-2/ на Сграда-2 и ГРТНН на ТП"Хлебозавод". ТП"Хлебозавод" е захранен от подстанция 110/20 kV „Карлово 1“, чрез извод СН - извод "Стара планина" и има връзка с п/я „Христо Проданов“, чрез кабел СН през ТП "Товарна гара" и извод



"Промкомбинат". За включването на централата са предвидени 2 табла НН, в които е монтирано меренето на ел. енергия произведена от ФЕЦ, заедно с устройствата за мониторинг, релейна защита по честота и напрежение и автоматичен прекъсвач за МТЗ и МТО по техническите изисквания на "ЕР ЮГ" ЕАД.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположените защитени зони: **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположените зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична електрическа централа с мощност 330,515 kWp“** с местонахождение ПИ 36498.21.40-за производствена и складова дейност и ВЕИ, гр. Карлово, Община Карлово, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промяната.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

