



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1290-11/0407 /2024 г.

ДО

Г-Н

изпълнителен директор на „АЛУМИНА ТРИМЕКС“ АД

ОБЛ. ПЛОВДИВ, ОБЩ. КАРЛОВО, С. ДЪБЕНЕ,

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА НА "АЛУМИНА ТРИМЕКС" АД

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електрическа централа, с мощност 52,32 kWp“ с местонахождение ПИ 36498.21.41-за производствена и складова дейност и ВЕИ, по КК и КР на гр. Карлово, общ. Карлово, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГИДИКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-1290/06.06.2024 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с мощност 52,32 kWp с местонахождение ПИ 36498.21.41-за производствена и складова дейност и ВЕИ, по КК и КР на гр. Карлово, общ. Карлово, област Пловдив. В имота се предвижда монтаж на от 96бр. фотоволтаични модула с единична мощност 545Wp. Общата пикова мощност на ФЕЦ е 52,32 kWp, а разположението на модулите ще е върху югозападния скат на покрива на съществуваща промишлена сграда с идентификатор ПИ 36498.21.41.1 със застроена площ 675кв.м. Произведената и преобразувана енергия от инвентора ще се отдава в ТНН-3, монтирано на стената на сграда №1 и от него отива в ГРТ-3, захранващо сградата и свързано с ГРТ ТП на ТП «Хлебозовод» със съществуващ кабел. Инверторът отдава енергията в ТНН-3 и чрез него в ГРТ-3 на промишлена сграда 1. От там електрическата енергия се използва за собствени нужди, като монтираната в ТУ автоматика ограничава производството, така че да не се връща /отдава/ електрическа енергия в електроразпределителната мрежа на "ЕР ЮГ" ЕАД. Мястото на присъединяване на ФЕЦ Хлебозавод" е в съществуващо разпределително табло Мястото на присъединяване на ФЕЦ Хлебозавод" е в съществуващо разпределително табло

ниско напрежение /ГРТ-3/ на Сграда-1 и ГРТНН на ТП"Хлебозавод". ТП"Хлебозавод" е захранен от подстанция 110/20 kV „Карлово 1“, чрез извод СН - извод "Стара планина" и извод има връзка с п/я „Христо Проданов“, чрез кабел СН през ТП "Товарна гара" и извод "Промкомбинат".

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположените защитени зони: **BG0001493 „Централен Балкан - буфер”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0001493 „Централен Балкан - буфер“ и BG0002128 „Централен Балкан Буфер“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположените зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електрическа централа, с мощност 52,32 kWp“ с местонахождение ПИ 36498.21.41-за производствена и складова дейност и ВЕИ, по КК и КР на гр. Карлово, общ. Карлово, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промяната.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

