



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-744-3/0407 / 2023 г.

ДО  
Г-ЖА  
ГР. ПЛОВДИВ

ТОШЕВА

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на бетонов комплексен трансформаторен пост (БКТП) 1x400 kVA“ в поземлен имот с идентификатор 73122.1.97 по КККР на землище на с. Трилистник, общ. Марица обл. Пловдив

### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОШЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-744/24.06.2024 г. за промяна на горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на бетонов комплексен трансформаторен пост (БКТП) 1x400 kVA в поземлен имот с идентификатор 73122.1.97 (трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП-за друг вид застрояване) по КККР на землище на с. Трилистник, общ. Марица.

Трафопостът е фабрично сглобен в заводски условия, ще се транспортира и ще се монтира в напълно завършен вид в предварително подготвен изкоп с пясъчна подложка в границите на поземлен имот с идентификатор 73122.1.97.

БКТП е необходим за трансформиране и отдаване в мрежата на ЕРП на произведената ел.енергия от ФЕЦ в същия имот.

За инвестиционно предложение: „Производствена дейност – изграждане на ФЕЦ с мощност 400 kV, трасе за ел.кабел 20 kV и спорт-изграждане на спортно игрище“ в поземлени имоти с идентификатори 73122.1.97 и 73122.1.98 (73122.1.25-стар) по КККР на землище на с. Трилистник, общ. Марица е издадено писмо изх.№ОВОС-744-1/06.04.2023 г. на директора на РИОСВ-Пловдив.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имота ще се осъществява чрез поземлен имот 73122.1.98с начин на трайно ползване „за друг поземлен имот за движение и транспорт“ и трайно предназначение на територията „земяделска“, собственост на възложителя.

Водата за питейни нужди на обслужващия персонал на обекта ще се осигурява чрез доставка на минерална вода и ползване на диспенсери.

Строителството и експлоатацията на БКТП не са свързани с формиране на отпадъчни води. За нуждите на монтажниците и за техниците извършващи периодична профилактика се предвижда поставяне на химически тоалетни.



**Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 73122.1.97, с. Трилистник, община Марица.**

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Поземлен имот с идентификатор 73122.1.97 по КККР на землище на с. Трилистник, общ. Марица **попада** в границите на Защитена зона от мрежата „Натура 2000“ **BG0000289 „Трилистник“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед №РД-340/31.03.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на защитена зона **BG0000289 „Трилистник“**, определени в горе цитираната заповед.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона **BG0000289 „Трилистник“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявената **промяна на инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на бетонов комплексен трансформаторен пост (БКТП) 1x400 кVA“** в поземлен имот с идентификатор 73122.1.97 по КККР на землище на с. Трилистник, общ. Марица обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,  
**ИВАЙЛО ЙТОКОВ**

Директор на РИОСВ - Пловдив

