



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-1494-1/05-07*.....2024 г.

ДО
Г-ЖА **ГРУЙЧЕВА**
УПАРВИТЕЛ НА „КАЛОЯНОВО СОЛАР БГ“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ, РАЙОН „СЕВЕРЕН“

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Проектиране, монтаж и експлоатация на контейнери за съхранение на електрическа енергия и производствени и складови дейности**“ в поземлени имоти 24582.10.69, 24582.10.28, 24582.10.70 и 24582.10.60, с. Дълго поле, м. „Караорман“, община Калояново, област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖА ГРУЙЧЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1494/03.07.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда проектиране, монтаж и експлоатация на контейнери за съхранение на електрическа енергия и производствени и складови дейности в поземлени имоти 24582.10.69, 24582.10.28, 24582.10.70 и 24582.10.60, община Калояново, с. Дълго поле, м. Караорман. Предвижда се да проведе процедура по промяна на предназначението на земеделската земя и да се създадат устройствени условия за осъществяване на инвестиционното предложение.

Капацитет на един контейнер (20ft): 4472 kWh (максимум 5016kWh); Капацитет на цялата система, която ще се разположи в имота: 28x6,75MW/13,5 MWh (33kV на страна AC) – ОБЩО: 189MW/ 378 MWh. Площ, на която ще бъде разположена контейнерната система: до 12 600 кв.м.

Системата за съхранение на електрическа енергия представлява съвкупност от компоненти, имащи следната структура: 1. (ESS) Контейнерна система, в която са разположени батерийните клетки тип LFP 2. (PCS) – конвертор 3. Трансформаторен пост за повишаване от НН към СрН напрежение 4. Трансформатор собствени нужди 33/0.8 или 33/0,4kV, за технологично захранване на батериите Батерийните клетки са от тип LFP (Литиево-железофосфатни) батерии, също известни като LiFePO4 батерии, работят на основния принцип на литиево-йонните батерии

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Проектиране, монтаж и експлоатация на контейнери за съхранение на електрическа енергия и производствени и складови дейности“** в поземлени имоти 24582.10.69, 24582.10.28, 24582.10.70 и 24582.10.60, с. Дълго поле, м. „Караорман“, община Калояново, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

