



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1489-7/19.07.....2024 г.

ДО

„КРОМ ОЙЛ“ ЕООД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
СЕЛО РОГОШ, ОБЩ. МАРИЦА

ТАНЧЕВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Разширение на съществуваща фотоволтаична електрическа централа на покривите на съществуващи сгради“** в УПИ IV-19.11 бензиностанция, газстанция, магазин за строителни материали, автосервиз, вулканизатор, агроаптека, пункт за технически прегледи, кв.2 по плана на бивш Стопански двор на с. Рогош, поземлен имот с идентификатор 62858.19.11 по КК на село Рогош, община Марица

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАНЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1489/03.07.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда разширение на съществуваща фотоволтаична електрическа централа на покривите на съществуващи сгради в УПИ IV-19.11 бензиностанция, газстанция, магазин за строителни материали, автосервиз, вулканизатор, агроаптека, пункт за технически прегледи, кв.2 по плана на бивш Стопански двор на с. Рогош, поземлен имот с идентификатор 62858.19.11 по КК на село Рогош, община Марица. Съществуващата фотоволтаична електрическа централа е изградена на покривите на сгради с идентификатор 62858.19.11.6, 62858.19.11.8 и 62858.19.11.9 и е въведена в редовна експлоатация с Констативен протокол № 1120884748 /29.06.2016 г. за установяване на годността за ползване на изграден обект за производство на енергия от възобновяеми източници.

Разширението на съществуващата фотоволтаична централа ще се разположи върху покривите на съществуващите сгради с идентификатори 62858.19.11.6, 62858.19.11.7 и 62858.19.11.7, както и на прилежащите им навеси.

Разширението ще се състои от общо 109 бр. фотоволтаични модули/панели модел JINKO SOLAR JKM440N-54HL4R - 440Wp с номинална мощност 440 Wp. Общият пиков капацитет на инсталацията след увеличаването на капацитета ѝ е 82,28 kWp.

Преобразуването на генерираната постоянноотокова енергия от панелите в променливотокова ще се осъществява с помощта на 2 бр. инвертори SMA Sunny Tripower X20, всеки от които с мощност 20 kW, монтирани в същия имот на метални стойки.

Произведената и трансформираната електроенергия в променливотокова от инверторите ще се присъедини в табло РТфец. От табло РТфец произведената електроенергия ще се пренесе до съществуващо ГРТ, монтирано на източната фасада на сграда с идентификатор 62858.19.11.8.



Общата инсталирана мощност на централата след разширението ѝ е 82,28 kWp, а произведената електрическа енергия се очаква да бъде около 96,08 kWh / година.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение е присъединен към мрежите на техническата инфраструктура.

За увеличаване на капацитета на съществуващата фотоволтаична централа, не е необходима промяна в начина на присъединяване към разпределителната електропреносна мрежа и изграждане на нови присъединителни съоръжения.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000578 „Река Марица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение (ИП): **„Разширение на съществуваща фотоволтаична електрическа централа на покривите на съществуващи сгради“** в УПИ IV-19.11 бензиностанция, газстанция, магазин за строителни материали, автосервиз, вулканизатор, агроаптека, пункт за технически прегледи, кв.2 по плана на бивш Стопански двор на с. Рогош, поземлен имот с идентификатор 62858.19.11 по КК на село Рогош, община Марица е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

