



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1594-1/06.08. 2024 г.

ДО

Г-ЖА АЛБЕНА СТРАХИЛОВА МИХАЙЛОВА  
УПРАВИТЕЛ НА „ХИМ РЕСУРС“ООД  
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „НЕСТОР АБАДЖИЕВ“ №57 А

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Изместване на съществуващ подземен кабелен електропровод 20 kV**“, преминаващ през средата на УПИ XLVIII- 536.1916, произв. и склад. дейност, кв. 54, по плана на „Смесена многофункционална зона Юг“, р-н „Южен“, гр. Пловдив

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИХАЙЛОВА,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1594/16.07.2024 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изместване на съществуващ подземен кабелен електропровод 20 kV, преминаващ през средата на УПИ XLVIII- 536.1916, произв. и склад. дейност, кв. 54, по плана на „Смесена многофункционална зона Юг“, р-н „Южен“, гр. Пловдив. Съществуващият кабел 20 kV преминава през средата на УПИ XLVIII- 536.1916 произв.и склад.дейност, кв. 54, по плана на „Смесена многофункционална зона Юг“, р-н „Южен“, гр. Пловдив., което възпрепятства построяването на сграда за производство и складова дейност в имота. Това налага изместването на същ. кабел. Трасето на новия кабел 20kV ще започне от същ. кабел пред западната регулатационна граница на имота, продължи в северна посока на отстояние 0,60м от регулатационната граница в имот с идент. по КК 56784.536.1916, след което преминава в източна посока отново в ПИ 56784.536.1916 и накрая в южна посока до достигането на същ. кабел 20kV. По описаното трасе / с дължина L=90m /, в изкоп 0.9/0.4 т, ще се положи нов кабел 20kV. Новоизграденият кабелен електропровод 20kV ще се присъедини към същ. кабел 20kV чрез 2 бр. кабелни муфи 20kV термо свивани.

Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000578 „Река Марица“**, по отношение на:



- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение (ИП): **„Изместване на съществуващ подземен кабелен електропровод 20 kV“**, преминаващ през средата на УПИ XLVIII- 536.1916, произв. и склад. дейност, кв. 54, по плана на „Смесена многофункционална зона Юг“, р-н „Южен“, гр. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

