



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1731-11/609 /2024 г.

ДО  
„СФК БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД,  
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ РАДИНОВА  
ГР. СОФИЯ,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „*Изграждане на вътрешна в имота кабелна линия 20 kV между съществуваща подстанция 110/20 kV „Кърнаре“ и съществуващата кабелна мрежа 20 kV и монтаж на 3 бр. нови възлови станции 20 kV в поземлен имот с идентификатор 40939.71.75, с. Кърнаре, Община Карлово*“

### УВАЖАЕМА ГОСПОДЖО РАДИНОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-1731/31.07.2024 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на вътрешна в имота кабелна линия 20 kV между съществуваща подстанция 110/20 kV „Кърнаре“ и съществуващата кабелна мрежа 20 kV и монтаж на 3 бр. нови възлови станции 20 kV в поземлен имот с идентификатор 40939.71.75, с. Кърнаре, Община Карлово. Новото трасе ще се осъществи с 2 бр. кабели 20 kV, които ще излизат от килия № 27 и килия 31 на ЗКРУ 20 kV на подстанция 110/20 kV Кърнаре, трасето продължава в южна посока в зелените площи на имота, достига до нова възлова подстанция 20 kV №1 (ВП/С №1), поставена в западната част на имота в зелените площи. От новата възлова подстанция № 1 излизат 3 бр. трасета с кабели 20 kV. Едното трасе е от 2 бр. кабели 20 kV и тръгва на север и след производствената сграда завива в източна посока, като я заобикаля и стига до нова възлова подстанция № 2 (ВП/С №2). Второто трасе е с 1 бр. кабел 20 kV и след излизане до нова възлова подстанция № 3 (ВП/С № 3). От ВП/С 1 излиза и трето ново трасе кабел 20 kV, което тръгва с южна посока и след 177 м завива в източна посока и достига до съществуваща КРУ. КРУ е захранена с още един брой кабелна линия 20 kV от нова ВП/С 3. Новопредвидените кабелни трасета и трите нови ВП/С образуват кабелен пръстен между новопредвидените и съществуващите КРУ в имота. МКРУ са фабрично сглобени стоящи полета с вградени в тях тоководещи части, комутационна, защитна и измервателна апаратура. МКРУ ще се монтират върху фундамент. Общата дължина на новопредвидените кабелни трасета е 696 м.

Трасетата, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона: **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или **екологична оценка (EO)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: **„Изграждане на вътрешна в имота кабелна линия 20 kV между съществуваща подстанция 110/20 kV „Кърнаре“ и съществуващата кабелна мрежа 20 kV и монтаж на 3 бр. нови възвлови станции 20 kV в поземлен имот с идентификатор 40939.71.75, с. Кърнаре, Община Карлово“** е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на РИОСВ - Пловдив

