



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1753-1/2024, 2024 г.

ДО
Г-Н **ТРИАНТОПУЛОС**
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
ГР. СОФИЯ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на мрежова фотоволтаична система с генераторна мощност 139,92 kWp и максимална променливо-токова мощност 150 Kw“ в поземлен имот с идентификатор 61412.12.30. местност „Маюков алчак“, землище на с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРИАНТОПУЛОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1753/02.08.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на мрежова фотоволтаична система с генераторна мощност 139,92 kWp и максимална променливо-токова мощност 150 Kw в поземлен имот с идентификатор 61412.12.30. местност „Маюков алчак“, землище на с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив.

Монтажът на фотоволтаичните панели ще се извърши върху покрива на две сгради в имота, както следва:

Сграда 1 – масивна постройка изпълнена от стоманени колони и покрив от метални столици, покрити с ЛТ ламарина. Обща площ на инсталацията – 434,7 м²

Сграда 2 – масивна постройка изпълнена от стоманобетонни колони и покрив от стоманобетонна плоча, покрит с хидроизолация. Обща площ на инсталацията – 202 м².

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е **BG0002086 „Оризища Цалалица“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореспоменатото, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалалица“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на мрежова фотоволтаична система с генераторна мощност 139,92 kWp и максимална променливо-токова мощност 150 Kw“** в поземлен имот с идентификатор 61412.12.30. местност „Маюков алчак“, землище на с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

