



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 001-1871-3 / 26.08.2024 г.

ДО

Г-Н

ЦАЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД /ЕСО ЕАД/
ГР. СОФИЯ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Реконструкция на подстанция „КАРЛОВО 2“ 110/20 KV за присъединяване на ФЕЦ „КАРЛОВО СОЛАР ПАРК 2022“ в имот с идентификатор 10291.64.1, област Пловдив, община Карлово, с. Ведраре, м. „ТАРЛА ТОПРАК“ и кабелиране на съществуващите ВЛ 20kV „Сушица-Страж“ , ВЛ 20kV „Лагерни заводи – Мраченик“, ВЛ 20kV „Пролом – Бегунци“ и ВЛ 20kV „Соколица“ с цел освобождаване на терен за разширение на ОРУ 110kV на подстанция (п/ст) „Карлово 2“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦАЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-1871/21.08.2024 г. и допълнителна информация с вх. №ОВОС-1871-1 и 1871-2/26.08.2024 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на подстанция „КАРЛОВО 2“ 110/20 KV за присъединяване на ФЕЦ „КАРЛОВО СОЛАР ПАРК 2022“ в имот с идентификатор 10291.64.1, област Пловдив, община Карлово, с. Ведраре, м. „ТАРЛА ТОПРАК“ и кабелиране на съществуващите ВЛ 20kV „Сушица-Страж“, ВЛ 20kV „Лагерни заводи – Мраченик“, ВЛ 20kV „Пролом – Бегунци“ и ВЛ 20kV „Соколица“ с цел освобождаване на терен за разширение на ОРУ 110kV на подстанция (п/ст) „Карлово 2“.

Предвижда се цялостна и пълна реконструкция и разширение на Открита Разпределителна Уредба (ОРУ) 110 kV с промяна на главната електрическа схема на подстанцията и реализиране на единична секционирана с прекъсвач шинна система с пълна подмяна на съществуващите съоръжения и монтаж на нови такива. Подстанция Карлово 2 110/20kV условно може да се раздели на 2 подобекта: ОРУ 110kV и командна сграда.

Предвижда се кабелиране на съществуващите ВЛ 20kV „Сушица-Страж“, ВЛ 20kV „Лагерни заводи – Мраченик“, ВЛ 20kV „Пролом – Бегунци“ и ВЛ 20kV „Соколица“ с цел освобождаване на терен за разширение на ОРУ 110kV на подстанция (п/ст) „Карлово 2“. Като за целта ще бъдат премахнати стълбове № 1 и стълбове № 2 на горепосочените 4бр. ВЛ 20kV, находящи се на територията на п/ст Карлово 2 и ще бъдат изградени два нови стълба, разположени на територията на п/ст „Карлово 2“ и ще бъдат подменени съществуващите стълбове № 3 на ВЛ 20kV „Пролом – Бегунци“ и ВЛ 20kV „Соколица“, разположени извън територията на подстанцията с ъглови такива.

Новите стълбове №1 на ВЛ 20kV „Сушица – Страж“, №1 на ВЛ 20kV „Лагерни заводи-Мраченик“ и стълб №2 на ВЛ 20kV „Пролом-Бегунци“ ще бъдат типови стоманорешетъчни от гамата за 20kV, заваръчна конструкция, опъвателни тип ЪМ60-952. На тези стълбове се предвижда монтаж на два броя РОММЗ 20kV/400.



Новият стълб №2 на ВЛ 20kV „Соколица“ също ще бъде типов стоманорешетъчен от гамата за 20kV, заваръчна конструкция, опъвателен тип ЪМ60-951. На този стълб ще се монтира един броя РОММЗ 20kV/400.

Участъците, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона: **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него** процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или **екологична оценка (EO)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Реконструкция на подстанция „КАРЛОВО 2“ 110/20 KV за присъединяване на ФЕЦ „КАРЛОВО СОЛАР ПАРК 2022“ в имот с идентификатор 10291.64.1, област Пловдив, община Карлово, с. Ведраре, м. „ТАРЛА ТОПРАК“ и кабелиране на съществуващите ВЛ 20kV „Сушица-Стража“, ВЛ 20kV „Лагерни заводи – Мраченик“, ВЛ 20kV „Пролом – Бегунци“ и ВЛ 20kV „Соколица“ с цел освобождаване на терен за разширение на ОРУ 110kV на подстанция (п/ст) „Карлово 2“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

