



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 03ОС-1888-11/12.09.2024 г.

ДО

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕЮГ" ЕАД КЕЦ РАКОВСКИ

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ:

ИНЖ. АЯНСКИ,

РЪКОВОДИТЕЛ КЕЦ РАКОВСКИ

ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение 0.40 kV, кабелен разпределителен шкаф и електромерно табло, за ПИ 66915.12.327 по кадастралната карта на с. Скутаре, Община Марица, Област Пловдив“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЯНСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1888/23.08.2024 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия ниско напрежение 0.40 kV, кабелен разпределителен шкаф и електромерно табло, за ПИ 66915.12.327 по кадастралната карта на с. Скутаре, Община Марица, Област Пловдив. Предвижда се изграждане на нова кабелна линия ниско напрежение 0.40 kV от мястото на присъединяване към съществуваща кабелна линия ниско напрежение на ТП Бр. лагер чрез кабелна муфа и нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/. Изходната точка на новата КЛ е КРШ в ПИ 66915.12.331. Трасето на новата КЛ ниско напрежение се намира в земеделската територия на с. Скутаре, кв. 12 от кадастралната карта. От мястото на присъединяване кабелното трасе продължава в западна посока изцяло в ПИ 66915.12.331 вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път/ до достигане на електромерното табло на имотна граница на ПИ 66915.12.327. На площадката ще бъдат разположени следните основни съоръжения: Кабел 0.40 kV NAY2Y 4x185 кв. мм., положен в изкоп с дълбочина 1,1 м. и ширина 0,6 м. кабелен разпределителен шкаф и електромерно табло; Заземителна инсталация. Общата дължина на трасето ще е 55 м.

Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: **„Изграждане на кабелна линия ниско напрежение 0.40 kV, кабелен разпределителен шкаф и електромерно табло, за ПИ 66915.12.327 по кадастралната карта на с. Скутаре, Община Марица, Област Пловдив“** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ-Пловдив

