



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВХ-1899-112209/2024 г.

ДО

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕЮГ" ЕАД КЕЦ РАКОВСКИ

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ:

ИНЖ. АЯНСКИ,  
РЪКОВОДИТЕЛ КЕЦ РАКОВСКИ  
ГР. ПЛОВДИВ,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение 0.4 kV и електромерно табло в ПИ 11845.62.24 по кадастраната карта на с. Войводиново, Община Марица, Област Пловдив“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЯНСКИ,**

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1899/23.08.2024 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия ниско напрежение 0.4 kV и електромерно табло в ПИ 11845.62.24 за захранване на жилищна сграда в ПИ 11845.42.13 по кадастраната карта на с. Войводиново, Община Марица, Област Пловдив.

Предвижда се изграждане на нова кабелна линия ниско напрежение 0.4 kV от мястото на присъединяване към съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ). Изходната точка на новата КЛ е вертикален разединител от съществуващ КРШ в ПИ 11845.49.11. Трасето на новата КЛ ниско напрежение се намира в земеделската територия на с. Войводиново, от кадастраната карта. От мястото на присъединяване кабелното трасе продължава в източна посока в ПИ 11845.49.11/ вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път/, тръгва в южна посока до достигането на ПИ 11845.62.24/ вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път/, след което завива в североизточна посока и продължава в ПИ 11845.62.24, след това завива в западна посока до достигането на имотната граница на ПИ 11845.42.13/ вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Ниско застрояване (до 10 m)/ и достига до ново електромерно табло в ПИ 11845.62.24.

На площадката ще бъдат разположени следните основни съоръжения: Кабел 0.40 kV NAY2Y 4x185 кв. мм., положен в изкоп с дълбочина 1,1 м. и ширина 0,6 м. и електромерно табло; Заземителна инсталация. Общата дължина на трасето ще е 215m.

Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0002016 „Рибарници Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-81/03.02.2009 (ДВ бр.14/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.**



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002016 „Рибарници Пловдив“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение 0,4 kV и електромерно табло в ПИ 11845.62.24 по кадастралната карта на с. Войводиново, Община Марица, Област Пловдив“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на РИОСВ - Пловдив

