



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1889-1/12.09.....2024 г.

ДО

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕЮГ" ЕАД КЕЦ РАКОВСКИ

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ:

**ИНЖ. АЯНСКИ,
РЪКОВОДИТЕЛ КЕЦ РАКОВСКИ
ГР. ПЛОВДИВ,**

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кабелна линия средно напрежение 20 kV, БКТП 20/0.4 kV в ПИ 11845.10.38, кабелна линия ниско напрежение 0.40 kV и електромерно табло, по кадастралната карта на с. Войводиново, Община Марица, Област Пловдив“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЯНСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1889/23.08.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия средно напрежение 20 kV, БКТП 20/0.4 kV в ПИ 11845.10.38, кабелна линия ниско напрежение 0.40 kV и електромерно табло, по кадастралната карта на с. Войводиново, Община Марица, Област Пловдив.

Обектът представлява кабелна линия 20 KV, БКТП 20/0.4 KV, кабелна линия 0.4 KV и електромерно табло за външно ел. хранване на "Производствено-складова сграда за метални изделия" в ПИ 11845.10.38 по КК на с. Войводиново, община Марица, област Пловдив.

Настоящият проект обхваща изграждане на нова кабелна линия средно напрежение 20 kV от мястото на присъединяване към съществуваща въздушна линия 20 kV „Войводиново“. Изходната точка на новата КЛ е въздушно-кабелен преход на нов ЖР стълб в ПИ 11845.9.66. Трасето на новата КЛ средно напрежение се намира в земеделската територия на с. Войводиново, кв. 9 от кадастралната карта. От мястото на присъединяване кабелното трасе продължава в северозападна посока в ПИ 11845.9.66 /вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За местен път/, продължава в югозападна посока през ПИ 11845.9.65 /вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път/, пресича ПИ 11845.9.32 /вид собств. Държавна публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа/ в югоизточна посока и достига до БКТП в ПИ 11845.10.38 /вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП За друг вид производствен, складов обект/. Електромерното табло е в ПИ 11845.10.38 непосредствено до БКТП.

На площадката ще бъдат разположени следните основни съоръжения: Кабел 20 kV NA2XS(F)2Y 3x1x185 кв. мм., положен в изкоп с дълбочина 1,1 м. и ширина 0,6 м.; Нов БКТП 20/0.4kV до 800 kVA; Кабел 0.40 kV NAY2Y 4x240 кв. мм., положен в изкоп с дълбочина 1,1 м. и ширина 0,6 м. и електромерни табла; Заземителна инсталация. Общата дължина на трасето ще е 357м.



Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на кабелна линия средно напрежение 20 kV, БКТП 20/0.4 kV в ПИ 11845.10.38, кабелна линия ниско напрежение 0.40 kV и електромерно табло, по кадастралната карта на с. Войводиново, Община Марица, Област Пловдив“**е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

