



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОИОС-2024-112609, 2024 г.

ДО

Г-Н

РАНГЕЛОВ

УПРАВИТЕЛ НА „ФИЛИПОПОЛИС – РК“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ, Р-Н ЗАПАДЕН,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Увеличаване на производствения капацитет на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия и инсталиране на локални средства за съхранение (ЛСС) в УПИ 049021 производствени и складови дейности, местност „Прослав“, землище гр. Пловдив“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАНГЕЛОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2024/09.09.2024 г. за горецитираниото инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда увеличаване на производствения капацитет на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия и инсталиране на локални средства за съхранение (ЛСС) в УПИ 049021 производствени и складови дейности (ПИ №56784.249.21), местност „Прослав“, землище гр. Пловдив-запад. Предвидено е изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия със следните параметри: Инсталирана мощност - 58,65kWp, Инсталирана инверторна мощност - 50kW, Инсталиран капацитет на ЛСС - 50kW/97kWh. Планираната за изграждане ВЕИ надгражда съществуващата фотоволтаична инсталация е с капацитет 199,525kW и е предназначена за собствени нужди, без да отдава в мрежата на ЕРП.

Предвижда се инсталиранието на локално съоръжение за съхранение (ЛСС) към фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия в УПИ 049021, землище гр. Пловдив. Фотоволтаичната инсталация е съществуваща и е предназначена за собствени нужди, без да отдава в мрежата на ЕРП. Проектът предвижда инсталиранието на локални съоръжения за съхранение (ЛСС) на енергия - акумулаторни батерии обща мощност 200kW / 0,394 MWh. Съществуващата инсталация е с капацитет 199,525kWp, а инсталирана мощност на енергийното съоръжение (изходните АС характеристики на всички инвертори) е 200kW.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположени защитени зони: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №728/19.08.2024 г. (ДВ бр. 74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите и BG0002087 „Марица-Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-836/17.11.2008 (ДВ бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000578 „Река Марица“ и BG0002087 „Марица-Пловдив“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Увеличаване на производствения капацитет на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия и инсталиране на локални средства за съхранение (ЛСС) в УПИ 049021 производствени и складови дейности, местност "Прослав", землище гр. Пловдив**“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

