



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2838-1/23/2.....2024 г.

ДО

„КАЛОЯНОВО СОЛАР БГ“ ООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

Г-ЖА

ГРУЙЧЕВА

ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ЛСС на електрическа енергия с инсталирана мощност 47 MW и полезен капацитет 94 MWh в ПИ 24582.10.76 в землище село Дълго Поле, м. "Караорман", Община Калояново, Област Пловдив към ФЕЦ „Калояново Солар БГ“ с разрешена присъединителна променливотокова мощност (АС мощност) 150 MW"

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГРУЙЧЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2838/10.12.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ЛСС на електрическа енергия с инсталирана мощност 47 MW и полезен капацитет 94 MWh в ПИ 24582.10.76 в землище село Дълго Поле, м. "Караорман", Община Калояново, Област Пловдив към ФЕЦ „Калояново Солар БГ“ с разрешена присъединителна променливотокова мощност (АС мощност) 150 MW. Предвижда се изграждане на контейнерна система за съхранение на електрическа енергия - батерии в описания имот.

За инвестиционното намерение по отношение на имота има издадено Становище на РИОСВ - Пловдив изх. № ОВОС - 891-1/17.04.2024г.

На площадката в ПИ 24582.10.76 в близост до повишаващата подстанция на ФвЕЦ 33/110 kV, се изгражда Система за съхранение на електрическа енергия („ССЕЕ“) с номинална мощност 47 MW и капацитет 94MWh, състояща се от 23 броя батерийни контейнери за съхранение на ел. енергия с единичен капацитет за съхранение 4.5 MWh, 276 броя конвертори с единична максимална привидна мощност 213 kW, 800V, 8 броя трансформаторни станции тип МКТП 0.8/33 kV 9 MVA и 8 броя трансформатори СН 800/400V 210 kVA.

Системата за съхранение на електрическа енергия („ССЕЕ“) се присъединява към новомонтирани КРУ 33kV в ЗРУ 33kV на съществуващата подстанция 33/110 kV.

Предвижда се изграждане на DC кабелни линии 1.8/3kV, АС кабелни линии 1.8/3 kV, АС кабелни линии СрН 33kV, комуникационни и оптични кабели, положени в земен изкоп.

Достъпът до имота, автомобилен и пешеходен, се осъществява от съществуваща пътна инфраструктура, както и нови вътрешни на обекта алеи.



Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на ЛСС на електрическа енергия с инсталирана мощност 47 MW и полезен капацитет 94 MWh в ПИ 24582.10.76 в землище село Дълго Поле, м. „Караорман“, Община Калояново, Област Пловдив към ФЕЦ „Калояново Солар БГ“ с разрешена присъединителна променливотокова мощност (АС мощност) 150 MW“** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ-Пловдив

Съгласно заповед № РД-301/17.11.2022 г.

На Директора на РИОСВ – Пловдив

