



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2758-11/0701 /2025 г.

ДО
Г-ЖА **ИЛИЕВА**
УПРАВИТЕЛ НА „ДОНАТЕКС И КО“ ЕООД
ГР.КАРЛОВО,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Подземна кабелна линия 20kV от ВКП на стълб № 15 от ВЛ „Сучурум“ в ПИ 36498.336.82 до БКЗРУ 20kV кабелен извод вход/изход в ПИ 36498.380.11**“ по кадастралната карта на град Карлово, област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2758/03.12.2024 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда прокарване на кабелна линия 20kV, трасе с дължина 1056,0 м от ВКП на стълб № 15 от ВЛ „Сучурум“ в ПИ с идентификатор 36498336.82 до БКЗРУ 20kV кабелен извод вход/изход в ПИ с идентификатор 36498380.11 по КК на град Карлово, минаващо през имот с идентификатор 36498.336.744, НТП - полски пътища, вид собственост: Общинска публична - ОБЩИНА КАРЛОВО и имот 36498.390.742, трайно предназначение - Транспорт (ЖП държ. път. Мрежа), НТП - Пътища IV клас, вид собственост: Общинска публична - ОБЩИНА КАРЛОВО.

Трасето, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона: **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявленото ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;



- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Подземна кабелна линия 20kV от ВКП на стълб № 15 от ВЛ „Сучурум“ в ПИ 36498.336.82 до БКЗРУ 20kV кабелен извод вход/изход в ПИ 36498.380.11**“ по кадастраната карта на град Карлово, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на **процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

