



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2779-1/0801 2025 г.

ДО

Г-Н ИНЖ.

АЯНСКИ

УПРАВИТЕЛ НА "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Нов БКТП до 1x800kVA, 20/0.4kV в УПИ 225.907 – производствена и складова дейност и ООД, нова кабелна линия 20kV за захранване на новия БКТП и Кабел 1kV за външно ел. захранване на „База за производство и търговия на огнеупорни материали и продукти за металургическата промишленост“ в поземлен имот с идентификатор 73242.225.907 по КК и КР на село Труд, Община Марица, Област Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЯНСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2779/04.12.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното намерение предвижда монтаж на нов БКТП до 1x800kVA, 20/0.4kV в УПИ 225.907 – производствена и складова дейност и ООД, нова кабелна линия 20kV за захранване на новия БКТП и Кабел 1kV за външно ел. захранване на „База за производство и търговия на огнеупорни материали и продукти за металургическата промишленост“ в поземлен имот с идентификатор 73242.225.907 по КК и КР на село Труд, Община Марица, Област Пловдив. Новият БКТП ще бъде ситуиран в ПИ с идентификатор 73242.225.907 в изкоп с дълбочина 1.23 мт., върху предварително подготвена подложка от 20 см. трамбована баластра, 5 см. пясъчна посипка и 20 см. армирана бетонова подложка. БКТП е предвиден за монтаж на един трансформатор с мощност до 800kVA. Захранването на трафопоста на страна СН ще се изпълни между БКЗРУ „Осрам“ и БКТП „Разтранс“ в път ПИ с идентификатор 73242.224.170 и изтегляне на 2 броя кабели 20kV от кабелните муфи до КРУ 20kV на БКТП. Трасето на кабела започва от кабелните муфи в път ПИ с идентификатор 73242.224.170, установява се в източна посока, пресичайки последователно отводнителен канал ПИ с идентификатор 73242.225.878, селскостопански път ПИ с идентификатор 73242.225.883 и път ПИ с идентификатор 73242.225.908 и навлиза в ПИ с идентификатор 73242.225.907 до достигане на КРУ 20kV. Дължината на кабелното трасе е 35 метра. Пресичането на отводнителния канал ще се осъществи чрез изтегляне на кабелите в 2 броя стоманени тръби, положени над канала и завършващи в двата края в бетонни шахти. В останалата част от трасето кабелите ще бъдат положени свободно в свободен изкоп с дълбочина 1.10 мт. върху 10 см. пясъчна подложка. На западната фасада на новия БКТП ще бъде монтирано електромерно табло тип ТЕПО, което ще бъде захранено от ТНН на БКТП с кабел 1kV тип NAY2Y 4x240mm².

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на



природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. (ДВ бр.21/2007 г.) и изменена с Решение №588/06.08.2021 г.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000444 „Река Пясъчник“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП : **„Нов БКТП до 1x800kVA, 20/0.4kV в УПИ 225.907 – производствена и складова дейност и ООД, нова кабелна линия 20kV за захранване на новия БКТП и Кабел 1kV за външно ел. захранване на „База за производство и търговия на огнеупорни материали и продукти за металургическата промишленост“ в поземлен имот с идентификатор 73242.225.907 по КК и КР на село Труд, Община Марица, Област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

