



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 030-2855-1 / 16.01 2025 г.

ДО
ВП „БРАНДС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
Г-Н ПАПАЗОВ
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Подмяна на парен Котел 2 - ПКГ 12 с мощност 9,2 MWh от горивната инсталация с парен Котел ПК 4 с мощност 2,8 MWh“ в УПИ I - 135, 137, 138, 139, 855, производствена и складова дейност, кв. 32 по плана на село Катуница, Община Садово, област Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАПАЗОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-2855/12.12.2024 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда подмяна на парен Котел 2 - ПКГ 12 с мощност 9,2 MWh от горивната инсталация с парен Котел ПК 4 с мощност 2,8 MWh, в УПИ I - 135, 137, 138, 139, 855, производствена и складова дейност, кв. 32 по плана на село Катуница, Община Садово, област Пловдив.

Инвестиционното предложение се отнася за действащия обект с КР № 466-НО-И1-А3-ТГ1/2023 г. на възложителя в с. Катуница и касае подмяна на горивен източник в котелната инсталация. Взето е решение Котел 2 – ПКГ, 12 с мощност 9,2 MWh да бъде демонтиран и на негово място да се инсталира по-малък Котел ПК 4 с мощност 2,8 MWh.

За реализиране на ИП не се налага промяна или изграждане на нова техническа инфраструктура, включително и газопровод. За монтажа на Котел ПК 4 ще се използват съществуващите фундаменти и газово захранване. Котелът ще бъде с мощност 2,8 MWh, работещ на гориво природен газ при разход 343 Nm³/h.

За отвеждане на отпадъчните газове ще се използва съществуващото изпускателно устройство.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Подмяна на парен Котел 2 - ПКГ 12 с мощност 9,2 MWh от горивната инсталация с парен Котел ПК 4 с мощност 2,8 MWh“** в УПИ I - 135, 137, 138, 139, 855, производствена и складова дейност, кв. 32 по плана на село Катунца, Община Садово, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

