



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-152-1/21.01...../2025 г.

ДО
"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
КЕЦ КАЛОЯНОВО-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
ИНЖ. ГЕОРГИЕВ
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на подземна кабелна линия 20 KV И БРУМ ПИ 61412.18.385 и ТЕПО СрН в ПИ 61412.18.385 за външно захранване на "Фабрика за асемблиране на ел. продукти ниско напрежение" находящ се в ПИ с идентификатор 61412.18.385 по плана на с. Радиново, Община Марица, Област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-152/17.01.2025 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждането на подземна кабелна линия 20kV, нов БРУМ „Шнайдер“ с монтирани модули КРУ схема RRMR в ПИ с идентификатор 61412.18.385 и ново електромерно СрН в ПИ с идентификатор 61412.18.385 за външно захранване на фабрика за асемблиране на ел. продукти ниско напрежение, находящ се в ПИ с идентификатор 61412.18.385 по плана на с. Радиново, Община Марица, Област Пловдив, съгласно Договор за присъединяване №4575385/27.06.2024 г. Началната точка на кабелът 20 kV е РУ 20kV на съществуващ БКТП „Бизнес Център 2“ в имот 61412.18.424 на имотна граница на 61412.18.424. От РУ 20kV кабелното трасе се отправя в южна посока, като преминава през имоти 61412.18.424; 61412.18.369; 61412.18.391; 61412.18.350; 61412.18.336; 61412.18.349; 61412.18.327; 61412.18.328; 61412.18.348; 61412.18.346; 61412.18.345 - за движение и транспорт и достигане до т. 6 от приложената ситуация. В т. 6 трасето променя посоката си на изток, преминавайки през имоти с поземлени идентификатори 61412.18.344; 61412.18.332 до достигане на нов БРУМ и електромерно СрН в поземлен имот с идентификатор 61412.18.385, която се пада последна точка на трасето.

Трасето на кабелът ще се разположи на 0,6 м. от имотни граници, положен на дълбочина 1,1 м. извън регулационните линии на населеното място.

На площадката ще бъдат разположени следните основни съоръжения - кабел 20kV тип NA2XS(F)2Y 20kV 3x1x400 RM/35, положен в изкоп с дълбочина 1,1 м. и ширина 0,6м., електромерно табло тип ТЕПО 1ТЮ+/СрН, заземителна инсталация.

Обща дължина на трасето на кабелна линия ниско напрежение - 700 м. и ще се разположи в пътища, собственост на Община Марица.



Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е **BG0002086 „Оризища Цалапица“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на подземна кабелна линия 20 KV И БРУМ ПИ 61412.18.385 и ТЕПО СрН в ПИ 61412.18.385 за външно захранване на "Фабрика за асемблиране на ел. продукти ниско напрежение" наоходящ се в ПИ с идентификатор 61412.18.385 по плана на с. Радиново, Община Марица, Област Пловдив е, че не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ, - Пловдив

