



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-2932-1/21.01*/2025 г.

ДО
"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
КЕЦ КАЛОЯНОВО-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
ИНЖ. **ГЕОРГИЕВ**
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на подземни кабелни линии средно напрежение 20 kV от кабелни муфи чрез разкъсване на КЛ СрН между П/ст "Прослав" и В/ст "Радиново" до нов БРУМ "ЗИЕС ЮРЪП" (бетонна разпределителна уредба мерене) в УПИ 21.276-предприятие за производство на части и принадлежности за автомобили" по плана на с. Радиново, Община Марица, Област Пловдив**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2932/19.12.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на подземни кабелни линии средно напрежение 20 kV от кабелни муфи чрез разкъсване на КЛ СрН между П/ст "Прослав" и В/ст "Радиново" до нов БРУМ "ЗИЕС ЮРЪП" (бетонна разпределителна уредба мерене) в УПИ 21.276-предприятие за производство на части и принадлежности за автомобили" по плана на с. Радиново, Община Марица, Област Пловдив. Началната точка на кабелът 20kV са кабелни муфи на кабелна линия 20 kV "Радиново" в имот с идентификатор 61412.21.299 с предназначение полски път (Общинска собственост) в сервитута на съществуваща кабелна линия 20 kV „Радиново" между П/ст "Прослав" и В/ст "Радиново". От муфите кабелното трасе тръгва в северноизточна посока до достигане на КРУ 20 kV на нов БРУМ „Зиес Юръп" (по друг проект), монтиран в ПИ с идентификатор 61412.21.276 за който има учредено право на прокарване и преминаване на кабелна линия средно напрежение (СрН). Кабелното трасе ще се разположи изцяло в общински имот от кадастралната карта на с. Радиново, собственост на Община Марица.

На площадката ще бъдат разположени следните основни съоръжения: кабел NA2XS(F)2Y 3x1x400tt2, положен в изкоп с дълбочина 1,1м. и ширина 0,6м. и БРУМ в поземлен имот с идентификатор 61412.21.276, заземителна инсталация. Обща дължина на трасетата на кабелни линии средно напрежение - 2 м.

Трасетата, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е **BG0002086 „Оризища Цалапица"** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цаланица“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на подземни кабелни линии средно напрежение 20 kV от кабелни муфи чрез разкъсване на КЛ СрН между П/ст "Прослав" и В/ст "Радиново" до нов БРУМ "ЗИЕС ЮРЪП" (бетонна разпределителна уредба мерене) в УПИ 21.276-предприятие за производство на части и принадлежности за автомобили“** по плана на с. Радиново, Община Марица, Област Пловдив е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

