



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0600-505-3/12 02.....2025 г.

ДО
„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД - КЛОН „МАРИЦА“
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ
ИНЖ. ЧОЛАКОВ
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Реконструкция на ПС Маноле и вододовеждащ канал към нея“** в поземлен имот с идентификатор 47086.47.51 по КК и КР на с. Маноле, община Марица, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОЛАКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-505/06.02.2025 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на ПС „Маноле“ и вододовеждащ канал към нея в поземлен имот с идентификатор 47086.47.51 по КК и КР на с. Маноле, община Марица, област Пловдив във връзка с кандидатстване на „Напоителни системи“ ЕАД за подпомагане по интервенция „П.Г.5 - инвестиции в инфраструктура за напояване“ към Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г., за реконструкция, възстановяване и модернизация на съществуващия държавен хидромелиоративен фонд в Република България, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД. Предвижда се ремонт и рехабилитация на помпена станция (ПС) "Маноле" и съоръженията към нея - вододовеждащ канал със съоръжения към него (преливник изпускател и водосток), аванкамера със смукателни шахти, сграда на ПС, напорни тръбопроводи и изходно съоръжение. Ремонтът и рехабилитацията ще се реализират без да се променят съществено техническите параметри на ПС „Маноле“ и съоръженията към нея и включват следните дейности:

- Облицоване със стоманобетонова облицовка на вододовеждащ канал на ПС „Маноле“ с цел намаляването на загубите на вода от дъното и откосите, както предпазване на прилежащите територии от заблатяване.

- Ремонт на стоманобетоновата облицовка на аванкамерата, като основната цел е намаляване на загубите на вода от филтрация през фугите и пукнатините в бетона.

- Ремонт и рехабилитация на ПС „Маноле“, включително и подмяна на оборудването.

- Замяна на съществуващите стоманени напорни тръбопроводи с нови стоманени. Полагането на новите тръби ще се извърши по траншеен способ, като се запазват максимално старите трасета на тръбопроводите. Не се налага да се укрепва траншеята поради малката дълбочина (под 2 м).

- Разрушаване на старото изходно съоръжение и изпълнение на ново, конструирано и оразмерено за новите шест броя помпени агрегати. Носещата конструкция на съоръжението е предвидена стоманобетонова, а тръбопроводите и фасонните части са стоманени.



Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо изх. №ПУ-01-141(1)/11.02.2025 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2022-2027 г.) и ПУРН на ИБР (2022-2027г.), ЗВ и подзаконовни нормативни актове към него, при спазване на определени условия.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №728/19.08.2024 г. (ДВ бр. 74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000578 „Река Марица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение (ИП): **„Реконструкция на ПС Маноле и вододовеждащ канал към нея“** в поземлен имот с идентификатор 47086.47.51 по КК и КР на с. Маноле, община Марица, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие на писмо с изх. №ПУ-01-141(1)/11.02.2025 г. на директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

