



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-540-1/1902 / 2025 г.

ДО

„ФЕЦ ОРИЗАРИ“ ЕООД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
ГР. ПЛОВДИВ

ПРИХОДКОВ-УПРАВИТЕЛ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Локална система за съхранение на електрическа енергия с мощност 2 MW към фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с номинална променливотокова мощност 5 MW“ в ПИ с идентификатор 53833.6.234 по КК на село Оризари, местност Тировете, Община Родопи

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРИХОДКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-540/10.02.2025 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на локална система за съхранение на електрическа енергия с мощност 2 MW към фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с номинална променливотокова мощност 5 MW в ПИ с идентификатор 53833.6.234 по КК на село Оризари, местност Тировете, Община Родопи.

В имота има съществуваща законно изградена – наземна фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана АС мощност на централата – 5 000 kW и обща DC мощност на фотоволтаичния генератор 5 940,48 kWp и БКТП, въведени в редовна експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Пд-90/22.03.2024 г. на РДНСК – Пловдив.

За изградената фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) има издадено Решение № ПВ-ЕО-50/20.12.2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ – Пловдив. Локалната система за съхранение на електрическа енергия ще бъде разположена в УПИ 6.232 – фотоволтаична електроцентрала, производствени и складови дейности, ПИ с идентификатор 53833.6.234 по КК на село Оризари. За зареждане на локалната система за съхранение на електрическа енергия ще бъде използвана енергията от съществуващата в имота ФЕЦ.

За съхранение на енергията се предвижда монтирането на локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) в цитирания имот. ЛСС ще бъде с гарантиран (полезен) капацитет от 9140 kWh и с номинална мощност от 2000 kW.

За нуждите на ЛСС е предвидена система за контрол, управление и мониторинг. Системата ще управлява режима на работа на всички компоненти на централата, като така ще се гарантира, че на годишна база ЛСС ще зарежда най-малко 75% от капацитета си от пряко свързания ѝ енергиен обект за производство на електрическа енергия

Транспортният достъп ще се осъществява от път с идентификатор 53833.6.24, разположен на южно от имота.

Имотът, предмет на ИП е присъединен към мрежите на техническата инфраструктура.



Електрозахранването е осъществено чрез изграждане на нова кабелна линия 20 kV по съгласувано трасе до разпределителна уредба (БКЗРУ), разположена на границата на имота.

Захранването с питейна вода е реализирано чрез изграждане на водопроводно отклонение, което е захранено от съществуващ уличен водопровод в имот с идентификатор 53833.1.48, разположен на северно от имота.

Предвидено е отпадните води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположени защитени зони: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №728/19.08.2024 г. (ДВ бр. 74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите и BG0002087 „Марица-Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-836/17.11.2008 (ДВ бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000578 „Река Марица“ и BG0002087 „Марица-Пловдив“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: „Локална система за съхранение на електрическа енергия с мощност 2 MW към фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с номинална променливотокова мощност 5 MW“ в ПИ с идентификатор 53833.6.234 по КК на село Оризари, местност Тирове, Община Родопи е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.



С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ-Пловдив

Съгласно заповед № РД-301/17.11.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

