



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-666-1/20.02 / 2025 г.

ДО
„ОСЕЕ ОРИЗАРИ“ ЕООД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
ГР. ПЛОВДИВ

АВРАМОВ-УПРАВИТЕЛ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Обект за съхранение на електрическа енергия с номинална мощност 10MW“ в ПИ с идентификатор 53833.6.234 по КК на село Оризари, местност Тировете, Община Родопи

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АВРАМОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-666/18.02.2025 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на обект за съхранение на електрическа енергия с номинална мощност 10MW в ПИ с идентификатор 53833.6.234 по КК на село Оризари, местност Тировете, Община Родопи.

В имота има съществуваща наземна фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана АС мощност на централата – 5 000 kW и обща DC мощност на фотоволтаичния генератор 5 940,48 kWp и БКТП, въведени в редовна експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Пд-90/22.03.2024 г. на РДНСК – Пловдив.

За изграждането на обекта има учредено право на строеж от собственика на имота на възложителя на инвестиционното предложение.

За изградената фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) има издадено Решение № ПВ-ЕО-50/20.12.2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ – Пловдив. Обектът за съхранение на електрическа енергия ще бъде разположена в УПИ 6.234 – фотоволтаична електроцентрала, производствени и складови дейности, ПИ с идентификатор 53833.6.234 по КК на село Оризари и ще бъде присъединен към килия №43 „Резерва“ от РУ 20 kV на подстанция „Прослав“ 110/20kV - съгласно Предварителен договор № ПРД-ССЕБ-20-41/26.09.2024 г. за присъединяване на обект за съхранение на електрическа енергия към преносната електрическа мрежа и Допълнително споразумение № 1/11.11.2024 г. към договора с „Енергиен системен оператор“ ЕАД.

Системата за съхранение на електрическа енергия ще бъде съставена от 9 фабрично сглобени контейнера с батерии тип Sun Tera BESS с общ използваем капацитет 40 MWh. Те ще бъдат свързани към 3 броя фабрично сглобени инверторни станции (MVPS) с обща номинална мощност 10MW.

Връзката между батериите и инверторните станции ще се осъществява на страна НН, като за целта между съоръженията ще бъдат положени оразмерени кабелни линии НН. От своя страна инверторните станции ще се присъединят към БКЗРУ20kV (бетонна комплектна закрыта разпределителна уредба) посредством подземни кабели 20kV.



Обектът за съхранение на електрическа енергия (ОСЕЕ) е с номинална / инсталирана мощност 10MW и използваем капацитет от 40MW и отговаря на параметрите за осигуряване на резерви за първично регулиране на честотата и/или автоматично вторично регулиране на честотата и обменните мощности.

Транспортният достъп ще се осъществява от път с идентификатор 53833.6.24, разположен на южно от имота.

Имотът, предмет на ИП е присъединен към мрежите на техническата инфраструктура.

Електрозахранването е осъществено чрез изграждане на нова кабелна линия 20 kV по съгласувано трасе до разпределителна уредба (БКЗРУ), разположена на границата на имота.

Захранването с питейна вода е реализирано чрез изграждане на водопроводно отклонение, което е захранено от съществуващ уличен водопровод в имот с идентификатор 53833.1.48, разположен на северно от имота.

Предвидено е отпадните води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположени защитени зони: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №728/19.08.2024 г. (ДВ бр. 74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите и **BG0002087 „Марица-Пловдив“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-836/17.11.2008 (ДВ бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0000578 „Река Марица“** и **BG0002087 „Марица-Пловдив“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Обект за съхранение на електрическа енергия с номинална мощност 10MW“** в ПИ с идентификатор 53833.6.234 по КК на село Оризари, местност Тировете, Община Родопи е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промяната.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ-Пловдив

Съгласно заповед № РД-301/17.11.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

