



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-375-1/26.02.....2025 г.

ДО

„ТРАКИЙСКО ЦВЕТЕ - 2002“ ООД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ
Г-Н ПОПОВ
ГР. СОФИЯ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Уличен водопровод“ за
захранване на складова база в ПИ с идентификатор 56784.318.37, по КК и КР на гр.
Пловдив, район „Южен“, местност „Плешево“, община Пловдив, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-375/30.01.2025 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура – нов уличен водопровод РЕ-НД Ø110 PN10 РЕ 100 с обща дължина 120 м., преминаващ по общински път с идентификатор 56784.317.18 по КК и КР на гр. Пловдив. Новият уличен водопровод ще захранва предвидена за изграждане складова база за цветя в УПИ 318.37 – за складови, търговски и обслужващи дейности, съответстващ на ПИ с идентификатор 56784.318.37 по КК и КР на гр. Пловдив, район „Южен“, местност „Плешево“, община Пловдив, област Пловдив. Водовземането ще се осъществи от съществуващ уличен водопровод РЕ-НД Ø110, изпълнен по път от републиканската пътна мрежа с идентификатор 56784.317.18 по КККР на гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив. Териториалният обхват е изцяло в границите на пътя от републиканската пътна мрежа. Съгласно изходни данни и технически параметри на присъединяването към водопроводната и канализационната система на „Вик“ ЕООД, гр. Пловдив, захранването на складовото хале с офиси в УПИ 318.37, за складови, търговски и обслужващи дейности с вода за питейно – битови нужди ще се осъществи от нов уличен водопровод РЕ-НД Ø110 по път с ИД 56784.317.18 и ИД 56784.317.27, който ще се захрани от съществуващ уличен водопровод по прилежащата улица от северозапад. За полагането на тръба ф110 ПЕВП се предвижда траншеен вертикален укрепен изкоп. Тръбите се полагат се върху пясъчна основа с дебелина 10 см. и пясъчен кожух над теметръба от 20 см. До кота дъно пътно легло обратният насип ще се изпълни с нестандартна баластра, трамбована на пластове по 30 см.

Трасето на новия уличен водопровод ще бъде продължение на съществуващата градска водопроводна мрежа.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №728/19.08.2024 г. (ДВ бр. 74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000578 „Река Марица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение (ИП): **„Уличен водопровод“** за захранване на складова база в ПИ с идентификатор 56784.318.37, по КК и КР на гр. Пловдив, район „Южен“, местност „Плешево“, община Пловдив, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

