



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-599-1/2502 /2025 г.

ДО

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
КЕЦ КАЛОЯНОВО-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
ИНЖ. ГЕОРГИЕВ
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„ВКП от ВЛ 20 kV „Гората“, МТТ 20/0,4kV до 100 kVA, КЛ 1 kV и ЕТ за външно електрозахранване на две жилищни сгради“** в имоти 69874.65.53; 69874.65.52 в урбанизираната територия на с. Строево, Община Марица

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-599/12.02.2025 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на ВКП от ВЛ 20 kV „Гората“, МТТ 20/0,4kV до 100 kVA, КЛ 1 kV и ЕТ за външно електрозахранване на две жилищни сгради, в имоти 69874.65.53; 69874.65.52 в урбанизираната територия на с. Строево, Община Марица.

Настоящият проект обхваща изграждане на „ВКП от ВЛ 20 kV „Гората“, МТТ 20/0,4kV до 100 kVA, КЛ 1 kV и ЕТ за външно електрозахранване на две жилищни сгради в имоти 69874.65.53; 69874.65.52 в урбанизираната територия на с. Строево, Община Марица. За свързване на новата кабелна линия към ВЛ 20 kV „Гората“ ще се изгради въздушно кабелен преход от съществуващ ЖР стълб №77 РОСМ Строево от ВЛ 20 kV „Гората“. ВКП ще се изгради чрез специална стойка и ВО – вентилни отводи 20 kV за външен монтаж и РОМ 20/400. Кабел 20 kV ще се присъедини към РОММ 20/400, чрез кабелни глави – крайни муфи за външен монтаж. Трасето на кабелна линия средно напрежение е изцяло по съществуващ ЖР стълб №77 РОСМ Строево и започва от ВКП с ВО и РОММ и достига до нов МТТ, монтиран в близост до съществуващия ЖР стълб. Изграждане на кабелен МТТ 20/0,4 kV, 100 kVA ще се осъществи в близост до съществуващ ЖР стълб №77 РОСМ Строево на показаното място на ситуацията. Електрическото оборудване на МТТ „Иванов“ е предназначено за монтаж на открито с номинално напрежение 20 kV и се състои от ВО 20 kV, РОМ 20/400, мрежов трансформатор, както и за монтаж на закрито – стойки за предпазители 20kV изработени с изолатори Р70. Изходната точка на трасето на кабелна линия ниско напрежение ще тръгне в западна посока от РУНН на нов МТТ, монтиран до същ. ЖР стълб №77 РОСМ Строево, движейки се в имот 73242.40.589 горски път., като отстои на 0,6 м. от имотни граници. Премахва в имот 69874.142.2 – полски път и достига до табло ТЕПО, пред имот 69874.65.53. От това табло трасето продължава в западна посока и достига до следващото табло ТЕПО, пред имот 69874.65.52, като това се явява крайна точка на трасето на кабелна линия ниско напрежение. Трасето изцяло ще бъде разположено в имоти собственост на Община Марица. Трасето на кабелът ще се разположи на 0,6м от имотни



граница, като изкопът ще бъде с размери 1,1/0,6м. извън регулационните линии на населеното място. Сервитутната зона на кабела е 1,5 и 0,6 от двете страни съгласно Наредба 16. Основание за разработването на настоящият проект е присъединяване на два нови потребителя на електроенергия към електроразпределителната мрежа. Обща дължина на трасето на кабелните линии ниско напрежение – 296м. Като ще се разположат в пътища, собственост на Община Марица.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. (ДВ бр.21/2007 г.) и изменена с Решение №588/06.08.2021 г.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: „ВКП от ВЛ 20 kV „Гората“, МТТ 20/0,4kV до 100 kVA, КЛ 1 kV и ЕТ за външно електрозахранване на две жилищни сгради“ в имоти 69874.65.53; 69874.65.52 в урбанизираната територия на с. Строево, Община Марица е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

