



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0801-584-1/1502 /2025 г.

ДО

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД

КЕЦ КАЛОЯНОВО-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

ИНЖ.

ГЕОРГИЕВ

ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „КЛ 20 kV и БРУМ ПИ 61412.18.383 и ТЕПО СрН в ПИ 61412.18.383 за външно захранване на "Фабрика за асемблиране на ел. продукти ниско напрежение" находящ се в ПИ 61412.18.383 по плана на с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-17.01.2025 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на кабелна линия 20kV, нов БРУМ в имот ПИ 61412.18.383 и ново електромерно табло СрН в ПИ 61412.18.383 за електрозахранване "Предприятие за производство на електрооборудване" находящ се в ПИ 61412.18.383 по плана на с.Радиново Община Марица Област Пловдив съгласно Договор за присъединяване №4597781/08.10.2024г. Изходната точка на кабела са нови муфи на новоизграден кабел СрН в имот 61412.18.349 между БКТП „Бизнес Център 2" и БРУМ „Шнайдер" преминаваща пред имот 61412.18.383.

Трасето на новия кабел 20kV се намира извън урбанизираната територия на с. Радиново, Община Марица. Проекта ще бъде разработен като комплексен проект съгласно чл.150, ал.1 и ал.6 от ЗУТ. Началната точка на кабелът 20 kV са нови муфи на новоизграден кабел СрН в имот 61412.18.349 между БКТП „Бизнес Център 2" и БРУМ „Шнайдер" преминаваща пред имот 61412.18.383. От новите муфи кабелното трасе се отправя в източна посока и достига нов БРУМ и електромерно СрН 61412.18.383 която се пада последна точка аз трасето.

На площадката ще бъдат разположени следните основни съоръжения: Кабел 20kV тип NA2XS(F)2Y 20kV 3x1x400 RM/35, положен в изкоп с дълбочина 1,1м. и ширина 0,6м.; Електромерно табло тип ТЕПО 1T/D+/СрН Заземителна инсталация. Обща дължина на трасето на кабелна линия средно напрежение – 2 м. Като ще се разположи в пътища, собственост на Община Марица.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е **BG0002086 „Оризища Цалапица"** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната



среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризиса Цалапица“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: „**КЛ 20 KV и БРУМ ПИ 61412.18.383 и ТЕПО СрН в ПИ 61412.18.383 за външно захранване на "Фабрика за асемблиране на ел. продукти ниско напрежение"** **находящ се в ПИ 61412.18.383 по плана на с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив** е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

