



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС - 568-11/11.03 2025 г.

ДО

ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ЗАЕДНО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Г-ЖА СТОЙЧЕВА

Г-Н СИПЕК

ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи и абонатни станции (монтаж на машини и съоръжения) за топлоснабдяване на следните сгради в район "Източен", гр. Пловдив

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЙЧЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИ СИПЕК,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-568/11.02.2025 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи и абонатни станции (монтаж на машини и съоръжения) за топлоснабдяване на следните сгради в район "Източен", гр. Пловдив:

-Разширяване на топлопреносната мрежа в квартали "Първа и Втора Каменица и Чайка" и част от „Гладно поле“ - гр. Пловдив - нов разпределителен топлопровод I АС в участъка от ул. "Славянска" до ул. "Камен Петков"

-Разширяване на топлопреносната мрежа в квартали "Първа и Втора Каменица и Чайка" и част от „Гладно поле“ - гр. Пловдив- нов разпределителен топлопровод I в участъка от ул. "Богомил", ул. „Месемврия“. ул. „Варшава" до ул. "Славянска". Засегнати ще бъдат следните поземлени имоти: ПИ 56784.528.387, ПИ 56784.528.410, ПИ 56784.540.1156, ПИ 56784.528.275, ПИ 56784.528.234, ПИ 56784.528.364.

Новопроектираните топлопроводи ще се изпълнят безканално с предварително изолирани с пенополиуретан стоманени тръби. Изкопите ще се извършват машинно като единствено в местата с пресичане на подземна комуникация изкопните работи ще се извършват на ръка. Не се използва взрив за изграждането на топлопроводите.

Предварително изолираните тръби се полагат подземно безканално с направа на пясъчна възглавница под предварително изолираните тръби, около и над тях.

Тръбите и елементите са произведени с вградена в полиуретана сигнална система, с цел регистриране на проникване на влага в изолацията, вследствие на евентуална повреда на защитното покритие или на стоманената тръба. Кабелната система за контрол на течовете ще се свърже с тази на изградените на предходен етап участъци.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №728/19.08.2024 г. (ДВ бр. 74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000578 „Река Марица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **„Изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи и абонатни станции (монтаж на машини и съоръжения) за топлоснабдяване на следните сгради в район „Източен“, гр. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промяната.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ – Пловдив

