



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0300-780-1 / 21.03 /2025 г.

ДО

Г-Н ИНЖ.

КОЛЕВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ЧУГУНОЛЕЕНЕ-ПЪРВОМАЙ“ АД
ГР. СТАРА ЗАГОРА, КВ.ИНДУСТРИАЛЕН**

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: **"Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление с мощност 470 kWh в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) 490 kWh"** върху покриви на сгради с идентификатори 59080.900.214.13, 59080.900.214.14, 59080.900.214.17, 59080.900.214.5, 59080.900.214.7 и 59080.900.214.9 и статична метална конструкция изградена на земя в поземлен имот с идентификатор 59080.900.214 по КК и КР на град Първомай, Община Първомай, Област Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-780/04.03.2025 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление с мощност 470 kWh в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) 490 kWh върху покрива на сгради с идентификатори 59080.900.214.13, 59080.900.214.14, 59080.900.214.17, 59080.900.214.5, 59080.900.214.7 и 59080.900.214.9 и статична метална конструкция изградена на земя в поземлен имот с идентификатор 59080.900.214 по КК и КР на град Първомай, Община Първомай, Област Пловдив. Върху сгради с идентификатори 59080.900.214.13(площ 406 м²), 59080.900.214.14(площ 679 м²) и 59080.900.214.17(площ 502 м²) ще бъде изградена фотоволтаична система с 3 броя трифазни инвертори, от които 2 броя с номинална мощност 100 kW и един с номинална мощност 40 kW. Върху сградите ще бъдат монтирани 392 броя фотоволтаични модула с мощност 620 W с обща мощност 243040 W. Върху сграда с идентификатор 59080.900.214.9(площ 303 м²) ще бъде изградена фотоволтаична система с трифазен инвертор 40 kW и соларни панели 620W (общо 64 броя) с обща мощност 39680W. Върху сграда с идентификатор 59080.900.214.5(689 м²) ще бъде изградена фотоволтаична система с трифазен инвертор с номинална мощност 50 kW. Върху сградата ще бъдат монтирани 72 броя фотоволтаични модула с мощност 620 W, с обща мощност 44640W. Върху сграда с идентификатор 59080.900.214.7(площ 673 м²) ще бъде изградена фотоволтаична система с трифазен инвертор с номинална мощност 40 kW. Върху сградата ще бъдат монтирани 56 броя фотоволтаични модула с мощност 620W, с обща мощност 34720W. Върху статична метална конструкция изградена на земя в поземлен имот с идентификатор 59080.900.214 ще бъде монтирана фотоволтаична система с трифазен инвертор с номинална мощност 100 kW. Върху сградата ще бъдат монтирани 180 броя фотоволтаични модула с мощност 620 W, с обща мощност 111 600 W. Максималната инсталирана пикова мощност на централата ще бъде 473,68 kWp. Номиналната мощност на променливотокова страна на централата ще бъде 470kW.

Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на поземлените имотите.



Имотите, сгради с идентификатори 59080.900.214.13, 59080.900.214.14, 59080.900.214.17, 59080.900.214.5, 59080.900.214.7 и 59080.900.214.9 и поземлен имот с идентификатор 59080.900.214 по КК и КР на град Първомай, Община Първомай, Област Пловдив, предмет на ИП, попадат в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“ BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“, определени в горесцитираната заповед.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в защитената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП : **“Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление с мощност 470 kWh в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) 490 kWh”** върху покриви на сгради с идентификатори 59080.900.214.13, 59080.900.214.14, 59080.900.214.17, 59080.900.214.5, 59080.900.214.7 и 59080.900.214.9 и статична метална конструкция изградена на земя в поземлен имот с идентификатор 59080.900.214 по КК и КР на град Първомай, Община Първомай, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ-Пловдив

