



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0306-2796-7 / 02.04 2025 г.

ДО
Г-Н **ГИА**
УПРАВИТЕЛ НА „ЕКО ГРУП“ ЕООД
ГР.ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на два нови надземни резервоара (комплексна доставка) за вода за пожарни нужди и помпена станция към предачна фабрика „Булсафил“ в УПИ I-110 стопанска дейност, масив 28, представляващ поземлен с идентификатор 66915.28.110 по КК и КР на село Скutare, Община Марица, Област Пловдив.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГИА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-2796/06.12.2024 г. и допълнителна информация с вх.№ОВОС-2796-4/27.02.2025 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на два нови надземни резервоара (комплексна доставка) за вода за пожарни нужди и помпена станция към предачна фабрика „Булсафил“ в УПИ I-110 стопанска дейност, масив 28, представляващ поземлен с идентификатор 66915.28.110 по КК и КР на село Скutare, Община Марица, Област Пловдив собственост на „Еко Груп“ ЕООД. Резервоарите са два на брой, всеки с капацитет от 700 куб.м. и ще обслужват съществуващата фабрика като обезпечават водни количества за вътрешно и външно пожарогасене. В непосредствена близост до резервоарите е предвидена помпена станция, която обслужва експлоатацията на резервоарите. Застроената площ на резервоарите и помпената станция е 292 кв.м.

Предвижда се съхраняването на вода, черпена от съществуващо водовземно съоръжение с разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения №31510613/12.09.2018 г., последно продължено с решение № РР-5807/18.07.2024 г. с титуляр „ЗЮДВОЛЕ ГРУП ИТАЛИЯ“ ЕАД-КЛОН БУЛСАФИЛ КЧТ, с краен срок на действие 12.09.2029 г., издадено от директора на БДИБР-Пловдив.

Отпадъчните води генерирани от обекта ще се заустват в повърхностен воден обект, съгласно разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти №33110118/18.04.2016 г., последно продължено и изменено с решение № РР-3670/07.10.2019 г., със собственик „ЕКО ГРУП“ ЕООД и ползвател „ЗЮДВОЛЕ ГРУП ИТАЛИЯ“ ЕАД-КЛОН БУЛСАФИЛ КЧТ, с краен срок на действие 05.07.2029 г., издадено от директора на БДИБР-Пловдив.

Съгласно допълнителната информация с вх.№ОВОС-2796-4/27.02.2025 г., възложителя е представил данни и е посочил, че дейността на обекта се осъществява от „ЗЮДВОЛЕ ГРУП ИТАЛИЯ“ ЕАД-КЛОН БУЛСАФИЛ КЧТ, въз основа на сключен договор за наем с „ЕКО ГРУП“ ЕООД.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо изх. №ПУ-01-1175(3)/28.03.2025 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР 2016-2021, ПУРН на ИБР 2022-2027 и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия.



Електроснабдяването ще се осъществи чрез присъединяването към съществуващата електропреносна мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №728/19.08.2024 г. (ДВ бр. 74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - BG0000578 „Река Марица“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на два нови надземни резервоара (комплексна доставка) за вода за пожарни нужди и помпена станция към предачна фабрика „Булсафил“ в УПИ I-110 стопанска дейност, масив 28, представляващ поземлен с идентификатор 66915.28.110 по КК и КР на село Скutare, Община Марица, Област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие на писмо с изх. №ПУ-01-1175(3)/28.03.2025 г. на директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

