



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1002-110904 .....2025 г.

ДО

„КАЛЦИТ“ АД – ГР. АСЕНОВГРАД  
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛ  
Г-Н КРЪСТЕВ  
ГР. АСЕНОВГРАД,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ССЕЕ) с използваем капацитет от 9,16 MWh и максимална мощност от 2 MW**“ в УПИ - V 506.924 - за фотоволтаична централа и склад, кв.9 по подробния устройствен план на ПЗ „Север“, гр. Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1002/27.03.2025 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ССЕЕ) с използваем капацитет от 9,16 MWh и максимална мощност от 2 MW в УПИ - V 506.924 - за фотоволтаична централа и склад, кв.9 по подробния устройствен план на ПЗ „Север“, гр. Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив.

Съоръжението за съхранение на електрическа енергия ще бъде съставено от два фабрично сглобени контейнери с батерии (BESS) с общ номинален капацитет 10,032 MWh и използваем такъв от 9,14 MWh. Контейнерите с батерии ще бъдат свързани към фабрично сглобена инверторна станция ССЕЕ (MVPS) с номинална мощност от 2 MW.

Инверторната станция е съставена от трифазен централен инвертор с мощност 2000kW, силов трансформатор 2660 kVA и уредба 20kV тип КРУ. Връзката между контейнерите с батерии и инверторната станция ще се осъществи на страна НН (DC), като за целта между съоръженията ще бъдат положени оразмерени кабелни линии ниско напрежение. От своя страна инверторната станция ще бъде свързана към съществуващата РУ 20kV „ФЕЦ КАЛЦИТ“ посредством подземна кабелна линия СрН.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ССЕЕ) с използваем капацитет от 9,16 MWh и максимална мощност от 2 MW**“ в УПИ - V 506.924 - за фотovoltaична централа и склад, кв.9 по подробния устройствен план на ПЗ „Север“, гр. Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на РИОСВ-Пловдив

