



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1062-1/2504 /2025 г.

ДО

„РАНИ ЗИМ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД
С УПРАВИТЕЛ Г-Н КОЕН
ГР. СОФИЯ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Външно кабелно ел. захранване с кабели средно напрежение 33kV“**, находящи се в ПИ с идентификатори 55909.190.217, 55909.190.220, 55909.190.139, 50909.190.210, 55909.190.218, 50909.240.270, 50909.240.275, 55909.190.153, 55909.240.327, 55909.250.1008, 55909.251.98, 55909.251.106, 55909.261.940, 55909.261.937, 55909.260.605 и 55909.260.902 за захранване на наземна фотоволтаична електрическа централа с мощност 59,4 MW, намираща се в ПИ с идентификатори 55909.190.217, 55909.190.220, местност "Горката", гр. Перушица, общ. Перушица, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЕН,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1062/03.04.2025 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда външно кабелно ел. захранване с кабели средно напрежение 33kV, находящи се в ПИ с идентификатори 55909.190.217, 55909.190.220, 55909.190.139, 50909.190.210, 55909.190.218, 50909.240.270, 50909.240.275, 55909.190.153, 55909.240.327, 55909.250.1008, 55909.251.98, 55909.251.106, 55909.261.940, 55909.261.937, 55909.260.605 и 55909.260.902 за захранване на наземна фотоволтаична електрическа централа с мощност 59,4 MW, намираща се в ПИ с идентификатори 55909.190.217, 55909.190.220, местност "Горката", гр. Перушица, общ. Перушица, обл. Пловдив.

Външните кабелни връзки от образуваните четири тройки трафопостове до повишаваща подстанция 33/100kV, предвидена за изграждане по друг проект, находяща се в имот с идентификатор 55909.260.902 ще се изпълнят с кабели СрН, като те ще се полагат свободно в изкоп по трасе. Същите са с приблизителна дължина, както следва:

- L=3850 м - за кабелна връзка между БКТП №3 в имот с идентификатор 55909.190.220 и ЗРУ на повишаваща подстанция 33/100kV;
- L=4400 м - за кабелна връзка между БКТП №8 в имот с идентификатор 55909.190.217 и ЗРУ на повишаваща подстанция 33/100kV;
- L=4800 м - за кабелна връзка между БКТП №10 в имот с идентификатор 55909.190.217 и ЗРУ на повишаваща подстанция 33/100kV;
- L=4400 м - за кабелна връзка между БКТП №9 в имот с идентификатор 55909.190.217 и ЗРУ на повишаваща подстанция 33/100kV.

Предвидено е кабелите за външната кабелна връзка да се изтеглят от имотите на ФЕЦ към повишаваща подстанция 33/100kV. По трасето се предвижда направата на съединителни муфи СрН, които ще се изпълнят в пясъчни шахти. Кабелното трасе



преминава през съществуващ мост. Този участък се предвижда да се изпълни като в двата края на моста се изградят кабелни стоманобетонени шахти. По конструкцията на моста ще се фиксират стоманени конзоли, на които се поставят четири броя стоманени тръби. Всяка от четирите тройки кабели се изтеглят през тръбите. В двата края се заземяват посредством заземителен кол. По цялото трасе и върху пясъчните шахти се предвижда поставяне на репери. Краищата на захранващите кабели завършват с кабелни глави СрН, като екраните им се свързват към заземителната инсталация на БКТП и ЗРУ.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000424 „Река Вьча-Тракия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-334/31.05.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/2021г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000424 „Река Вьча-Тракия“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположените защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Външно кабелно ел. захранване с кабели средно напрежение 33кV“**, находящи се в ПИ с идентификатори 55909.190.217, 55909.190.220, 55909.190.139, 50909.190.210, 55909.190.218, 50909.240.270, 50909.240.275, 55909.190.153, 55909.240.327, 55909.250.1008, 55909.251.98, 55909.251.106, 55909.261.940, 55909.261.937, 55909.260.605 и 55909.260.902 за захранване на наземна фотоволтаична електрическа централа с мощност 59,4 MW, намираща се в ПИ с идентификатори 55909.190.217, 55909.190.220, местност "Горката", гр. Перушица, общ. Перушица, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ / Пловдив,
съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г.
на Директора на РИОСВ – Пловдив

