



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1141-11/07.05 2025 г.

ДО
Г-Н **КУНЧЕВ**
КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“, ОБЩ. ПЛОВДИВ

ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Реконструкция на ул. „Скопие“ в ПИ 56784.530.9599, ПИ 56784.530.9502, ПИ 56784.530.9505, район „Южен“, Община Пловдив“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУНЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1141/10.04.2025 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализация на инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на ул. „Скопие“ в ПИ 56784.530.9599, ПИ 56784.530.9502, ПИ 56784.530.9505, район „Южен“, Община Пловдив. Улица „Скопие“ като класификация, съгласно ГПОД на гр. Пловдив е районна артерия III клас улична мрежа и е една от основните пътни артерии в район „Южен“ с приблизителна, дължина 1271,47 л.м. Проектните мероприятия ще се изпълнят на два етапа, съгласно чл. 152, ал. 2 от ЗУТ.

Първият етап обхваща участък за благоустрояване с дължина 797.00 м.

Вторият етап обхваща участък за благоустрояване с дължина 474.48 м.

На двата етапа от реализацията на проекта се предвижда изцяло подмяна на пътна и тротоарна настилки, бордюри, сигнализация и маркировка, както и възстановяване и при необходимост изграждане на нови дъждоприемни оттоци заустени в съществуваща и новопредвидена канализация. Отводняването се извършва посредством дъждоприемни шахти. Предвидена е промяна и актуализиране на сигнализирането със стандартни и индивидуални пътни знаци.

За участъка е предвидено изцяло премахване на пътната и тротоарни настилки. В проектния участък има 2 спирки за градски транспорт и се предвиждат да бъдат в джобове. Проектът предвижда изграждане на нова водопроводна и канализационна мрежи, със съответните съоръжения, както и отводняване на ул. „Скопие“ в два етапа: Етап 1 - от бул. „Кукленско шосе“ до ул. „Пере Тошев“ и Етап 2 - от ул. „Пере Тошев“ до ул. „Македония“.

В обхвата на настоящия проект за първи етап са предвидени нови водопроводи ф160мм и DN300мм по ул. „Скопие“ в участъка от бул. „Кукленско шосе“ до ул. „Пере Тошев“.

Трасето на новия водопровод ф160мм–ПЕВП минава на разстояние около 1,20м от южен бордюр на улицата.

Трасето на новия водопровод DN300–чугун минава на разстояние около 1,00м от нов ф160мм и на 2,20м от южен бордюр на улицата.



Съществуващите водопроводи ф80-ЕТ и същ.ф300-чугун в обхвата на реконструкцията ще отпаднат от експлоатация след изграждане на новите ф160-ПЕВП и DN300-чугун.

По трасето на новия водопровод ф160-ПЕВП по ул."Скопие" се предвижда монтирането на 11 броя надземни пожарни хидранти DN80-"колонков тип". Проектът предвижда също изграждане на тръбна канална мрежа, улично осветление, видеонаблюдение.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №728/19.08.2024 г. (ДВ бр. 74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000578 „Река Марица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение (ИП) **„Реконструкция на ул. „Скопие“ в ПИ 56784.530.9599, ПИ 56784.530.9502, ПИ 56784.530.9505, район „Южен“, Община Пловдив“** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

