



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1260-1/0905.....2025 г.

ДО
„ВИТ-74“ ЕООД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ
Г-Н ТОНЧЕВ
С. ЯГОВОДО,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на трафопост (БКТП „ВИТ-74“) 1x1250kVA“ в УПИ 29.55-произв., складови и обществено-обслужващи дейности (съответстващ на поземлен имот с идентификатор 66915.29.55), с. Скutare, местност „Йотов Герен“, община Марица, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОНЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1260/28.04.2025 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на трафопост (БКТП „ВИТ-74“) 1x1250kVA в поземлен имот с идентификатор 66915.29.55, с. Скutare, местност „Йотов Герен“, община Марица, област Пловдив. БКТП-то е с двустранно обслужване, като входовете на трафокилията и РУСрН /сектор „ЕР ЮГ“/ ще бъдат ориентирани на изток, РУСрН /сектор „Клиент“/ и РУНН на запад. За монтажа на БКТП е необходимо изграждането на монолитен стоманобетонен фундамент с приблизителни размери 485/270/115 см. В БКТП „ВИТ-74“ са обособени три сектора:

- 1бр. за разпределителна уредба 20kV- сектор „ЕР ЮГ“;
- 1бр. за разпределителна уредба 20kV и разпределителна уредба НН - сектор „Клиент“;
- 1бр. за трансформатор - сектор „Клиент“;

Таблото НН е комплексна доставка с БКТП. Линията от трансформатора до главния прекъсвач в ТНН е оразмерена съгласно мощността на трансформатора. Изпълнена е с кабел NYU 3x(4x(1x240))=2x(1x240)mm². ТНН е оборудвано с главен автоматичен прекъсвач NS 2000N/ТМ 2000А. В таблото са монтирани МАП за защита на изходящите линии за осветление. Предвидена е защита от пренапрежение с катодни отводители.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №728/19.08.2024 г. (ДВ бр. 74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000578 „Река Марица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на трафопост (БКТП „ВИТ-74“) 1X1250KVA“** в УПИ 29.55-произв., складови и обществено-обслужващи дейности (съответстващ на поземлен имот с идентификатор 66915.29.55), с. Скуtare, местност „Йотов Герен“, община Марица, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

