



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1845-1 / 03.04. /2025 г.

ДО

„ГРИЙН ЕНЕРДЖИ СТОРИДЖ“ ООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

ГАВРИЛОВА – БЛАГОЕВА - УПРАВИТЕЛ

ГР. СОФИЯ,

„ГРИЙНС“ СООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

БАЛАБАНОВ-УПРАВИТЕЛ

ГР. ПЪРВОМАЙ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: *«Два броя кабелни линии 20kV и 2 броя оптични линии OPUG от ССЕБ в ПИ с идентификатор 59080.42.529 по КК на град Първомай до ЗРУ 20 kV в съществуваща п/ст „Борисовград“ в УПИ IX–подстанция, кв.165 по регулационния план на гр. Първомай, ПИ с идентификатор 59080.49.482 по КК на град Първомай, местност „Манда кър“, община Първомай“, преминаващи през ПИ с идентификатори 59080.42.529, 59080.42.426, 59080.49.381, 59080.900.246, 59080.49.374, 59080.49.281, 59080.49.331, 59080.49.482 по КК на град Първомай, общ.Първомай*

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАВРИЛОВА-БЛАГОЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛАБАНОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1845/30.06.2025 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на два броя кабелни линии 20kV и 2 броя оптични линии OPUG от ССЕБ в ПИ с идентификатор 59080.42.529 по КК на град Първомай до ЗРУ 20 kV в съществуваща п/ст „Борисовград“ в УПИ IX–подстанция, кв.165 по регулационния план на гр. Първомай, ПИ с идентификатор 59080.49.482 по КК на град Първомай, местност „Манда кър“, община Първомай. Трасето на кабелните линии ще преминава през ПИ с идентификатори 59080.42.529, 59080.42.426, 59080.49.381, 59080.900.246, 59080.49.374, 59080.49.281, 59080.49.331, 59080.49.482 по КК на град Първомай, общ. Първомай.

В ПИ с идентификатор 59080.42.529 по КК на град Първомай се предвижда изграждане на два броя системи за съхранение на електрическа енергия чрез батерии (ССЕБ) – по една на всеки от възложителите на инвестиционното предложение.

За съоръженията за съхранение на електрическа енергия чрез батерии (ССЕБ) има издадени Разрешения за строеж №35/05.05.2025г. и №36/05.05.2025 г. на Главният архитект на община Първомай и становища от РИОСВ Пловдив с изх. №ОВОС-1044-1/08.04.2025 г. и изх. № ОВОС-1118-1/16.04.2025 г. Двете кабелни линии (КЛ) 20kV са отделни за всяко отделно съоръжение за съхранение на електрическа енергия чрез



батерии (ССЕБ), но ще са в общо трасе до достигане на закрыта разпределителна уредба (ЗРУ) 20kV на подстанция Борисовград.

Кабелните линии 20kV ще осъществяват връзката на съоръженията за съхранение на електрическа енергия чрез батерии (ССЕБ) към електропреносната мрежа посредством изграждане на нови подземни кабелни линии 20kV и оптични подземни кабели OPUG (Optical Under Ground) между ССЕБ в ПИ с идентификатор 59080.42.529 по КК на град Първомай и закрыта разпределителна уредба (ЗРУ) 20kV, в килия (КРУ) № 08 в съществуваща п/ст 110/20kV „Борисовград“, ситуирана в най-източния край на ПИ с идентификатор 59080.49.482 по КК на град Първомай, собственост на „ЕСО“ ЕАД.

Освен кабелите 20kV по протежение на трасето се полагат и два оптични кабели (OPUG) изтеглени в HDPE тръба. Оптичните кабел ще бъдат с 12 броя оптични жила, с оптични характеристики по спецификация.

Новите две кабелни линии КЛ 20kV – предмет на настоящият проект осъществяват връзката между:

- БКТП към ССЕБ „Грийн Енерджи Сторидж“ ООД и п/ст „Борисовград“ - трасе с дължина 933 м.

- БКТП към ССЕБ „ГРИЙНС“ ООД и п/ст „Борисовград“ - трасе с дължина 801 м.

Участъкът с общо трасе е с дължина 782,30 метра.

Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на поземлените имотите.

Трасето на кабелните линии, **попада** в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“ **BG0002081 „Марица-Първомай“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009г.) на Министъра на околната среда и водите.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“, определени в горесцитираната заповед.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в защитената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП: **«Два броя кабелни линии 20kV и 2 броя оптични линии OPUG от ССЕБ в ПИ с идентификатор 59080.42.529 по КК на град Първомай до ЗРУ 20 kV в съществуваща п/ст „Борисовград“ в УПИ IX–подстанция, кв.165 по регулационния план на гр. Първомай, ПИ с идентификатор 59080.49.482 по КК на град Първомай, местност „Манда кър“, община Първомай“, преминаващи през ПИ с идентификатори 59080.42.529, 59080.42.426, 59080.49.381, 59080.900.246, 59080.49.374, 59080.49.281, 59080.49.331, 59080.49.482 по КК на град Първомай, общ. Първомай е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**



Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив



