



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОИСВ-2022-1/12.08/2025* г.

ДО

Г-ЖА ИНЖ.

АДЪРСКА

РЪКОВОДИТЕЛ „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ АД – КЕЦ РАКОВСКИ
ГР.ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Изместване на съществуваща кабелна линия 20 Kv с диспечерско наименование „Полигона“ от съществуващ ЖР стълб №1 до нова кабелна муфа 20 Kv“** до границата на поземлен имот с идентификатор 56784.16.1286 по КК и КР на град Пловдив, Район Северен, Община Пловдив, Област Пловдив.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АДЪРСКА,

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-2022/18.07.2025 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изместване на съществуваща кабелна линия 20 Kv с диспечерско наименование „Полигона“ от съществуващ ЖР стълб №1 до нова кабелна муфа 20 Kv, като новото трасе ще се разположи на разстояние 0,60 метра от югоизточната граница на поземлен имот с идентификатор 56784.16.1286 по КК и КР на град Пловдив, Район Северен, Община Пловдив, Област Пловдив. Изместването на кабела ще осъществи чрез разкъсване на съществуващия кабел, направа на нова кабелна муфа 20kV (ТЕРМО 185mm² - 3бр.-за една трифазна система) и полагане на нов кабел 20kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm² от точка на разкъсване до съществуващ ЖР стълб ЖР стълб №1, в оста на съществуваща ВЛ 20kV „Полигона“. Предвижда се частична подмяна на съоръжения, част от въздушно-кабелен преход на стълба. Предвижда се да се монтират нови 3 броя кабелни глави 20kV и 3 броя нови вентилни отводи. Открито по стълба, новият кабел 20kV ще бъде изтеглен в защитна тръба до височина $H = \min 3,5m$. Новият кабел 20kV ще се положи директно в изкоп на дълбочина 0,8m.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0002016 „Рибарници Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-81/03.02.2009 (ДВ бр.14/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002016 „Рибарници Пловдив“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изместване на съществуваща кабелна линия 20 Kv с диспечерско наименование „Полигона“ от съществуващ ЖР стълб №1 до нова кабелна муфа 20 Kv“** до границата на поземлен имот с идентификатор 56784.16.1286 по КК и КР на град Пловдив, Район Северен, Община Пловдив, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

