



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-2196-1/2108* /2025 г.

ДО  
Г-Н **БАЛДЖИЕВ**  
УПРАВИТЕЛ НА „БАЛДЖИЕВИ-91“ ООД  
ГР.СЕВЛИЕВО,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Трафопост 20/0,4 KV с 2 броя ТМ 800 KVA, вграден в съществуваща производствена база за съхранение на зърно и нова кабелна линия от ТП „Оризарна 3“ до ТП „Оризарна 2“ в УПИ XV-504.1337, кв.6 по плана на СИЗ-III“ в поземлен имот с идентификатор 56784.504.1337 по КК и КР на град Пловдив, Район Северен, Община Пловдив, Област Пловдив.**

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛДЖИЕВ,

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-2196/08.08.2025 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на трафопост 20/0,4 KV с 2 броя ТМ 800 KVA, вграден в съществуваща производствена база за съхранение на зърно и нова кабелна линия от ТП „Оризарна 3“ до ТП „Оризарна 2“ в УПИ XV-504.1337, кв.6 по плана на СИЗ-III в поземлен имот с идентификатор 56784.504.1337 по КК и КР на град Пловдив, Район Северен, Община Пловдив, Област Пловдив. Ще се изгради нов монолитен трансформаторен пост 2x800 kVA 20/0,4 kv вграден в съществуваща сграда от производствената база, състоящ се от три помещения, всяко със самостоятелен отвор. Застроената площ на новия ТП ще е около 20,58 кв.м. Съществуващият трафопост в ТП „Оризарна 2“ ще се демонтира, като съоръженията ще се изместят в новообособеното помещение в съществуваща сграда с идентификатор ПИ 56784.504.1337.20. В трафопоста са предвидени отделни помещения за РУ 20 kv и трансформаторни помещения с възможност за монтаж на трансформатори с мощност до 800 kVA. Връзката между КРУ 20 kv и трансформатори на страна 20 kv ще се изпълни с 3 броя кабели тип NA2XS(F)2Y 1x95 RM/ 16-20 kv (по един за всяка една от фазите). На страна НН трансформаторът ще се свърже с табло ниско напрежение на функциониращата сграда. Присъединяването на трафопоста към електроразпределителната мрежа ще стане с кабелна линия СрН от „ТП Оризарна 3“ в кабелен изкоп. Кабелната линия ще се изпълни с кабели NA 2XS(F)2Y 3x1x185 mm<sup>2</sup>.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0002016 „Рибарници Пловдив“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-81/03.02.2009 (ДВ бр.14/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда

(ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002016 „Рибарници Пловдив“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Трафопост 20/0,4 KV с 2 броя ТМ 800 KVA, вграден в съществуваща производствена база за съхранение на зърно и нова кабелна линия от ТП „Оризарна 3“ до ТП „Оризарна 2“ в УПИ XV-504.1337, кв.6 по плана на СИЗ-III“ в поземлен имот с идентификатор 56784.504.1337 по КК и КР на град Пловдив, Район Северен, Община Пловдив, Област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на РИОСВ-Пловдив

