



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2359-1/1109.....2025 г.

ДО
„ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ“ ЕООД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛ
Г-Н ПЕТКОВ
С. БРАНИПОЛЕ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Автомобилна газозарядна станция за собствени нужди на компресиран природен газ“ в поземлен имот с идентификатор 06077.20.382, с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2359/29.08.2025 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на автомобилна газозарядна станция за собствени нужди на компресиран природен газ (метан) в поземлен имот с идентификатор 06077.20.382, с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив. Към момента на площадката има изградени и работещи: пасажерски хотел; бензиностанция за дизелови горива; автосервиз за камиони; открит паркинг за камиони.

Инвестиционното предложение предвижда строителството на газозарядна станция на два етапа. Първи етап - на този етап ще бъде оформена вертикалната планировка на площадката и ще бъдат изградени: площадката за стационаране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и защитните стени; ще бъде доставен и монтиран единият компресорен модул за природен газ; ще бъде изградена инсталацията за природен газ с всички газопроводи; ще бъдат доставени и монтирани трите колонки за зареждане на МПС; ще бъде изградено кабелното трасе и ще бъде положен захранващия кабел към монтирания на първи етап компресорен модул. Втори етап: ще бъде доставен и монтиран вторият компресорен модул за природен газ; ще бъде положен захранващия кабел към монтирания на втори етап компресорен модул.

Обектът е водоснабден от мрежата на ВиК. Отпадъчните води ще се отвеждат до съществуващ уличен колектор, преминаващ по съществуващ ведомствен път.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Автомобилна газозарядна станция за собствени нужди на компресиран природен газ“** в поземлен имот с идентификатор 06077.20.382, с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ – Пловдив

