



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2486-1/26.09.....2025 г.

ДО
Г-Н **МИТКОВ**
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ГР. ПЪРВОМАЙ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Актуализация на проект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Татарево, община Първомай“, с. Татарево, община Първомай, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2486/18.09.2025 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда актуализация на проект за реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Татарево, община Първомай. Селото е водоснабдено, но мрежата е силно амортизирана с огромни загуби на вода. Ще се реконструира част от водопроводната мрежа, намираща се в с. Татарево. Предвидената обща дължина на реконструирания участък е 5019,10 м., трета категория на обекта. Дълбочината на полагане на тръбопроводите под пътна настилка ще е минимум 1,50 м. На подходящи места са предвидени пожарни хидранти. На всеки вторичен клон излизащ от главния водопровод ще се монтира спирателен кран, а към някои улици, които не са включени за реконструкция ще се монтира тръба ф90 мм, която ще се свързва с мрежата посредством универсален фланшов адаптор. Реконструкцията на водопровода ще се изпълни на разстояние от 1,60 м. до 2.00 м. от осевата линия на улицата и на около 1 м. от бордюра от тръби РЕНД ф140, ф125 или ф90. За обекта са предвидени да се изпълнят ПХ-80мм, колонков тип - надземни в непосредствена близост до кръстовищата. Също така е предвидено да се монтират и спирателни кранове, както са и предвидени сградни водопроводни отклонения до всички имоти.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед горееизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“, по отношение на:



- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Актуализация на проект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Татарево, община Първомай”, с. Татарево, община Първомай, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП¹ и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив
Съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г.
на Директора на РИОСВ - Пловдив

