



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2457-1/30.09 /2025 г.

ДО
„ДЖУА НЮ ЕНЕРДЖИ“ ООД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛ
Г-Н **МАНАХИЛОВ**
С. СЕЛЦИ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кабелна линия 20kV, СрН за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала със система за съхранение на електрическа енергия и БКТП с обща инсталирана мощност до 1.5 МВт/ЗМВт в новообразуван УПИ 31.279 произв. и скл. дейност и производство и съхранение на ел. енергия (ФЕЦ) и БКТП, м. "Исака" по КК и КР на землището на с. Караджово, община Садово, област Пловдив“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНАХИЛОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2457/15.09.2025 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на кабелна линия 20kV, СрН за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала със система за съхранение на електрическа енергия и БКТП с обща инсталирана мощност до 1.5 МВт/ЗМВт в новообразуван УПИ 31.279 произв. и скл. дейност и производство и съхранение на ел. енергия (ФЕЦ) и БКТП, м. "Исака" по КК и КР на землището на с. Караджово, община Садово, област Пловдив.

Предвижда се изграждане на нова кабелна линия с кабел тип кабелни линии СН от страна СрН на съществуваща кабелна линия 20kV между В/С Катуница" и ТП 3 Караджово", извод „Катуница“, П/С Станимака до новия БКТП 1x1600kVA (по отделен проект) в новообразуван УПИ 31.279 произв. и скл. дейност и производство и съхранение на ел. енергия (ФЕЦ) и БКТП, м. „Исака“ по КК и КР на землището на с. Караджово. Електрозахранването на новия БКТП на страна 20kV ще стане чрез полагане на нови кабели 20kV, L=2x9м., чрез разкъсване и муфирание на съществуваща кабелна линия 20kV между В/С Катуница" и ТП 3 Караджово", извод „Катуница“, П/С ситуирана в имот 36244.30.1057 до нов БКТП. Новите кабели 20kV ще влезнат в трафопоста в предвидената разпределителна уредба 20kV и ще се свържат към РУ. След разкъсване и муфирание на КЛ 20kV продължава в земен изкоп на югозапад, пресичайки имот 36244.30.1057 и имот 36244.31.106 до достигане на КРУ „вход“ и „изход“ на новия БКТП 1x1600kVA в новообразуван УПИ 31.279 произв. и скл. дейност и производство и съхранение на ел. енергия (ФЕЦ) и БКТП, м. "Исака" по КК и КР на землището на с. Караджово. Дължината на трасето ще е L=2x9м.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на кабелна линия 20kV, СрН за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала със система за съхранение на електрическа енергия и БКТП с обща инсталирана мощност до 1.5 МВт/3МВт в новообразуван УПИ 31.279 произв. и скл. дейност и производство и съхранение на ел. енергия (ФЕЦ) и БКТП, м. "Исака" по КК и КР на землището на с. Караджово, община Садово, област Пловдив“** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ-Пловдив

Съгласно заповед № РД-301/17.11.2022 г.

На Директора на РИОСВ - Пловдив

