



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2612-1/14.10 2025 г.

ДО  
Г-Н **ДЕЛИЙСКИ**  
УПРАВИТЕЛ НА „ОЛИМПИА БИЛД“ ЕООД  
ГР.ПЛОВДИВ,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ССЕЕ) с използваем капацитет от 40 MWh и номинална мощност 10 MW“ в УПИ I-фотоволтаична електроцентрала, кв.3 по подробния устройствен план на село Ведраре, Община Карлово, Област Пловдив.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕЛИЙСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-2612/03.10.2025 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ССЕЕ) с използваем капацитет от 40 MWh и номинална мощност 10 MW в УПИ I-фотоволтаична електроцентрала, кв.3 по подробния устройствен план на село Ведраре, Община Карлово, Област Пловдив. ССЕЕ ще бъде присъединено към килия №22 „Резерва“ от РУ 20kV на п/ст „Карлово 2“ 110/20kV и ще се състои от 8 фабрично сглобени контейнера с батерии (BESS) с общ използваем капацитет 40 MWh. Те ще бъдат свързани към 2 броя фабрично сглобени инверторни станции (MVPS) с обща номинална мощност от 10MW. Връзката между батериите и инверторните станции ще се осъществява на страна НН (DC), като за целта между съоръженията ще бъдат положени оразмерени кабелни линии ниско напрежение. От своя страна инверторните станции ще се присъединят към БКЗРУ 20kV (бетонна комплектна закрыта разпределител уредба) посредством подземни кабели 20kV. Връзката на ССЕЕ към електропреносната мрежа ще се осъществи посредством нова подземна кабелна линия 20kV от БКЗРУ 20kV (част от ССЕЕ) в УПИ I-фотоволтаична електроцентрала, кв.3 по подробния устройствен план на село Ведраре, Община Карлово, Област Пловдив до РУ 20kV на съществуваща п/ст „Карлово 2“ 110/20kV.

По време на изграждането и експлоатацията на ССЕЕ няма да се сформират отпадъчни води.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположените защитени зони: **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“ и BG0002128 „Централен Балкан Буфер“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположените зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ССЕЕ) с използваем капацитет от 40 MWh и номинална мощност 10 MW“** в УПИ I-фотоволтаична електроцентрала, кв.3 по подробния устройствен план на село Ведраре, Община Карлово, Област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**  
За Директор на РИОСВ-Пловдив  
Съгласно заповед № РД-301/17.11.2022 г.  
На Директора на РИОСВ - Пловдив

