



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2642-11/2010 2025 г.

ДО
„КАЛОЯНОВО СОЛАР БГ“ ЕООД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ
Г-ЖА ГРУЙЧЕВА
ГР.ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на подземна кабелна линия СрН от нова РУ 33kV В УПИ 10.76 - за производствена и складова дейност и инсталация за съхранение на ел. енергия“, по КККР на с. Дълго поле, м. „Караорман“, община Калояново, област Пловдив до ЗРУ 33kV на съществуваща подстанция 33/110kV „ФЕЦ КАЛОЯНОВО“ в УПИ 11-152 - за фотоволтаична централа, електрическа подстанция и складове, землище на с. Дълго поле, м. „Герена“, община Калояново, област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГРУЙЧЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2642/07.10.2025 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на подземна кабелна линия СрН от нова РУ 33kV В УПИ 10.76 - за производствена и складова дейност и инсталация за съхранение на ел. енергия по КККР на с. Дълго поле, м. „Караорман“, община Калояново, област Пловдив до ЗРУ 33kV на съществуваща подстанция 33/110kV „ФЕЦ КАЛОЯНОВО“ в УПИ 11-152 - за фотоволтаична централа, електрическа подстанция и складове, землище на с. Дълго поле, м. „Герена“, община Калояново, област Пловдив. Новата кабелна линия е за присъединяване на нови ЛССЕ в УПИ 10.76 - за производствена и складова дейност и инсталация за съхранение на ел. енергия, по КККР на с. Дълго поле, м. „Караорман“ към съществуваща п/ст „Калояново Солар“ в УПИ 11-152 - за фотоволтаична централа, електрическа подстанция и складове, землище на с. Дълго поле, м. „Герена“, община Калояново.

От КРУ 33kV на п/ст „ФЕЦ Калояново“ до трансформаторните станции на ЛССЕ има изградени и въведени в експлоатация четири броя КЛ 33kV, които са положени в общо трасе с кабелна линия ниско напрежение и с оптични кабели. Под асфалтовия път в близост до п/ст „ФЕЦ Калояново“ са положени чрез хоризонтален сондаж два броя обсадни бетонни тръби. Във всяка от бетонните тръби има положени HDPE тръби, в които се разполагат съществуващите кабели. Новите два броя КЛ 33kV, предмет на настоящото ИП, е предвидено да бъдат положени в същото трасе. Преминаването под пътя ще се осъществи чрез полагане на два броя нови HDPE тръби в едната от съществуващите обсадни тръби.

Новата подзamna кабелна линия ще се изпълни в сервитут на съществуващата, за която има одобрен ПУП - Парцеларен план и преминава през ПИ с идентификатори 24582.9.33, ПИ 24582.9.56, ПИ 24582.10.51, ПИ 24582.10.76, ПИ 24582.10.77 по КККР на с. Дълго поле, м. „Караорман“ и ПИ 24582.11.4, ПИ 24582.11.152 по КККР на с. Дълго поле, м. „Герена“.



Новата подземна кабелна линия 33kV е изпълнена с два броя кабели тип (N)A2XS(F)2Y 20/35kV 3x1x630/35mm². Успоредно с кабелите 33kV, в същия изкоп са положени 2 бр. защитни HDPE тръба Ø40 по цялата дължина на трасето за изтегляне на оптични кабели – тип A-DQ(ZN)B2Y, 12 fiber, single mode.

Паралелно на положената кабелна линия в изкопа са положени 2 броя подземни оптични кабели в защитни HDPE тръба ф40. Общата дължината на трасето на новата кабелна линия 33 kV е 450 м.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.03.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на подземна кабелна линия СрН от нова РУ 33kV в УПИ 10.76 - за производствена и складова дейност и инсталация за съхранение на ел. енергия“**, по КККР на с. Дълго поле, м. „Караорман“, община Калояново, област Пловдив **до ЗРУ 33kV на съществуваща подстанция 33/110kV „ФЕЦ КАЛОЯНОВО“ в УПИ 11-152 - за фотоволтаична централа, електрическа подстанция и складове**, землище на с. Дълго поле, м. „Герена“, община Калояново, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г.

на Директора на РИОСВ - Пловдив

