



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0800-2755-1 / 24.10 2025 г.

ДО
Г-Н **ИВАНОВ**
КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на второстепенна канализационна мрежа за дъждовни води в. HD-PE Ф400 и Ф500 по част от ул. „Нов живот“ и ул. „Китка“, с. Строево, община Марица, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №0800-2755/23.10.2025 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното намерение се предвижда изграждане на второстепенна канализационна мрежа за дъждовни води в. HD-PE Ф400 и Ф500 по част от ул. „Нов живот“ и ул. „Китка“ в с. Строево, община Марица, област Пловдив. Изграждането на дъждовна канализация в разглежданите участъци от ул. „Нов живот“ и ул. „Китка“ ще служи за отводняване на пътното платно и поемане на дъждовната вода от прилежащите на улицата имоти и най - вече в участъка по ул. „Нов живот“. Заустването на събраните дъждовни води ще се осъществява в съществуващата дъждовна канализация на селото. Канализацията е само за атмосферни води (дъждовна канализация). За по-надеждното отводняване на повърхностните води се предвиждат точкови дъждоприемни съоръжения – единични дъждоприемни шахти с утаителна част – общо 29 броя. Новият канализационен клон ще се изгради в оста на улицата. Шахтите ще се изградят от готови ст. бет. елементи Ф1000 мм и монтаж на място – общо 13 бр.

Трасето на дъждовната канализация е както следва:

- Започва с нова ревизионна шахта РШ 1 в кръстовището на ул. „Нов живот“ и ул. „Омуртаг“;
- Преминава по ул. „Нов живот“ – DN/ID 400 PE SN 8 до кръстовището с ул. „Г. Бенковски“ – ПИ с идентификатор 69874.501.1013 - общинска публична собственост;
- Преминаване през ул. „Г. Бенковски“ с хоризонтален сондаж част от ПИ с идентификатор 69874.501.1011 – държавна собственост;
- Преминава по ул. „Китка“, като от кръстовището с ул. „Г. Бенковски“ до кръстовището с ул. „Пионер“ е DN/ID 400 PE SN 8, а от кръстовището с ул. „Пионер“ до кръстовището с ул. „Шипка“ е DN/ID 500 PE SN 8 - ПИ с идентификатор 69874.501.1075 – общинска публична собственост;
- Заустване в изградената дъждовна канализация HD-PE Ф500 по ул. „Китка“ в кръстовището с ул. „Шипка“ в съществуваща ревизионна шахта РШ 13.

И по двете улици канализацията се изпълнява в участъци с трошенокаменна настилка.



Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-41/17.01.2024 г. (ДВ, бр. 9/30.01.2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000444 „Река Пясъчник“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Изграждане на второстепенна канализационна мрежа за дъждовни води в. HD-PE Ф400 и Ф500 по част от ул. „Нов живот“ и ул. „Китка“, с. Строево, община Марица, област Пловдив** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ-Пловдив
Съгласно заповед № РД-301/17.11.2022 г.
На Директора на РИОСВ- Пловдив

