



23.1.2026 г.

**X** ОВОС-57-1/23.01.2026

ДО  
„КАЛОЯНОВО СОЛАР БГ“ ЕООД  
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ  
Г-ЖА МАРИЯНА ГРУЙЧЕВА  
ГР. ПЛОВДИВ, Р-Н. „ СЕВЕРЕН“, УЛ. „ДУНАВ“ № 5

*Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия към ФЕЦ „КАЛОЯНОВО СОЛАР БГ“ с допълнителна инсталирана мощност 15 MW и полезен капацитет 60 MWh“ в УПИ 10.78 - за производствена и складова дейност и инсталация за съхранение на ел. енергия, м. „Караорман“ по КККР на с. Дълго поле, община Калояново и кабелна линия 33kV до УПИ 10.76 по КККР на с. Дълго поле, Община Калояново*

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГРУЙЧЕВА,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-57/09.01.2026 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда разширение на локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия към ФЕЦ „КАЛОЯНОВО СОЛАР БГ“ с допълнителна инсталирана мощност 15 MW и полезен капацитет 60 MWh, в УПИ 10.78 - за производствена и складова дейност и инсталация за съхранение на ел. енергия, м. „Караорман“ по КККР на с. Дълго поле, община Калояново и кабелна линия 33kV до УПИ 10.76 по КККР на с. Дълго поле, Община Калояново.

С настоящото инвестиционно намерение, възложителя предвижда Разширение на ЛССЕЕ към ФЕЦ „Калояново Солар БГ“ с допълнителна инсталирана мощност 15MW и полезен капацитет 60MWh.

ЛССЕЕ се присъединява на ниво на напрежение 33kV. Точката на присъединяване на новите мощности се запазва - КРУ 33kV на повишаваща подстанция ФЕЦ " Калояново", собственост на Възложителя, за което е предвидено разширение по друг проект.

В УПИ 10.78 ще се монтират нови 12 бр. Батерийни контейнера с единична мощност 2520 kW и капацитет 5014kWh и по 6 бр. инвертори 400V/690V, вградени в батерийните контейнери с единична мощност 210 kVA. Предвиждат се и 3 бр. трансформаторни станции 0,69 kV/33kV с единична мощност 5140 kVA. Във всяка трансформаторна станция има монтиран по 1 бр. траф собствени нужди 0.690V/400V с мощност 120kVA. Всяка трансформаторна станция съдържа и отсек КРУ 33kV, състояща се от 1бр.КРУ трафо въвод и 2бр. КРУ извод. За комуникация между трансформаторни станции и батерии за изгражда комуникационна връзка с кабели SFTP и оптични кабели. От своя страна цялата комуникация се присъединява към EMS шкаф, който се монтира в съществуваща подстанция ФЕЦ „Калояново“.



Трансформаторните станции са свързани помежду си последователно чрез силови, едножилни кабели. Новите 3 бр. трансформаторни станции в УПИ 10.78 ще се присъединят към MVS № 12 в УПИ 10.76, чрез подземна кабелна линия 33kV тип NA2XS(F)2Y и сечение 3x1x185/25 mm<sup>2</sup> с дължина 36м.

В съществуваща ЛСЦЕЕ е изградена система за пожарогасене, чрез мобилни цистерни за вода. По периметъра на имота са предвидени 2 броя хидранти и 1 бр. вътре в имота с дебит 10l/s. С настоящия проект се предвижда мобилните цистерни да се заменят с 4 бр. резервоари всеки с обем 25 м<sup>3</sup>. Новите резервоари ще се монтират в УПИ 10.78, в близост до тях ще се изгради бетонна шахта, в която ще се инсталират 2 броя мотопомпи. В близост до външната ограда на имота ще се монтира още 1 бр. ПХ, както и 1 бр. вътре.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Разширение на локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия към ФЕЦ „КАЛОЯНОВО СОЛАР БГ“ с допълнителна инсталирана мощност 15 MW и полезен капацитет 60 MWh“** в УПИ 10.78 - за производствена и складова дейност и инсталация за съхранение на ел. енергия, м. „Караорман“ по КККР на с. Дълго поле, община Калояново и кабелна линия 33kV до УПИ 10.76 по КККР на с. Дълго поле, Община Калояново е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ  
Директор на РИОСВ - Пловдив  
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV

