



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

X ОВОС-331-1/10.02.2026

ДО
Г-Н ХРИСТО ГРУДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ГР. АСЕНОВГРАД, ПЛ. „ПЛ. АКАД. Н. ХАЙТОВ“ №9

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Допълнително електрозахранване на паркинг за електроавтобуси, кабелна линия 20 Kv от кабелни крайници на ЖР стълб „Мачтов трафопост“, ВЕЛ „40-те Извора“ до БКТП Нов 630 4KvA „Депо за индустриални отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 00702.9.437 в землището на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРУДЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-331/06.02.2026 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда допълнително електрозахранване на паркинг за електроавтобуси, кабелна линия 20 Kv от кабелни крайници на ЖР стълб „Мачтов трафопост“, ВЕЛ „40-те Извора“ до БКТП Нов 630 4KvA „Депо за индустриални отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 00702.9.437, в землището на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Предвижда се изграждане на подземна кабелна линия СрН 20 KV за присъединяване на БКТП 630 KVА към електроразпределителната мрежа на ЕР Юг. Начална точка на трасето са кабелни крайници на съществуващ кабел 20 KV, който е монтиран на ЖР стълб „Мачтов трафопост“ от ВЛ 20 Kv „40-те извора“/ВС „Света Петка“. Новият кабел се свързва към съществуващите вентилни отводи на ЖР стълб „Мачтов трафопост“. Новото кабелно трасе за присъединяване ще се изпълнява посредством проектен кабел NA2XS(F)2Y 3x1X70 мм2, или САХЕКТ 3*1*70 мм2. Кабелната линия преди преминаването в подземно изпълнение ще се монтира на ЖР стълба посредством дистанционни скоби, а при достигане на 3 метра височина ще се изтегля в защитна метална тръба. Полагането на кабела ще се извърши в готов изкоп с размери 1.1/0.60, като се направи пясъчна подложка, засипване с пясък/пречистена пръст, PVC сигнална лента и трамбована обратна засипка. В участъка на пресичане под площадкови настилки кабелът се полага в PVC тръба ф110 мм., в бетонов кожух, с дължина L=9м. Предвидени са заземителни проводници от поцинкована шина 40x4 мм. или поцинкована стомана ф10 мм. Новата захранваща линия ще се изтегля в общински имот с идентификатор



00702.9.437, без пресичане на външни имоти, с обща проектна дължина 230 м. Кабелното трасе ще се изтегли в защитна PVC тръба. Изкопът, в който ще се положат кабелите ще е дълбочина 1,1 м. и широчина 0,6 м.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000437 „Река Черкезица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-235/22.03.2024 г. (ДВ бр.31/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ **BG0000437 „Река Черкезица“** по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Допълнително електрозахранване на паркинг за електроавтобуси, кабелна линия 20 Kv от кабелни крайници на Жр стълб „Мачтов трафопост“, ВЕЛ „40-те Извора“ до БКТП Нов 630 4kV „Депо за индустриални отпадъци“,** в поземлен имот с идентификатор 00702.9.437 в землището на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

10.2.2026 г.

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV

