



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0  
[TLP-WHITE]

17.2.2026 г.

**X** ОВОС-283-1/17.02.2026

ДО

„РОУЗ ГАРДЪН БЕЛОМОРСКИ“ ООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛ

Г-Н ТОДОР ДОЙКОВ ИЛИЕВ

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "ПЕТРОВА НИВА" № 89, БЛ.3, ЕТ.4, АП.9

*Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Два броя подземни кабелни линии 20kV от мястото на муфиране пред ПИ 56784.533.1280 до нов ЖР стълб в ПИ 56784.533.1326 във връзка с кабелиране на двойна въздушна линия 20kV „МАРКОВО“/„ХРАБРИНО“ в участъка между ЖР стълб №18 и ЖР стълб №13 – кв. Беломорски, гр. Пловдив, община Пловдив“*

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-283/02.02.2026 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на два броя подземни кабелни линии 20kV от мястото на муфиране пред ПИ 56784.533.1280 до нов ЖР стълб в ПИ 56784.533.1326 във връзка с кабелиране на двойна въздушна линия 20kV „МАРКОВО“/„ХРАБРИНО“ в участъка между ЖР стълб №18 и ЖР стълб №13 – кв. Беломорски, гр. Пловдив, община Пловдив.

Изпълнението на подземните кабели 20kV от нов ЖР стълб №14а до нови кабелни муфи 20kV пред ПИ 56784.533.1280 (по настоящото ИП) и изпълнението на изместване (кабелиране) на съществуващата двойна въздушна линия 20kV „МАРКОВО“/„ХРАБРИНО“ в участъка между стълбовете №18 и №15 (по отделен проект) ще бъде едновременно, като така ще отпадне нуждата от изпълнението на участъка от кабелните муфи 20kV по настоящото ИП до ЖР стълб №16а по отделния проект.



Предвижда се настоящото ИП да се изпълни от 2 броя кабелни муфи 20Kv пред ПИ 56784.533.1280 до нов ЖР стълб №14а. Новите подземни кабели 20Kv от нов ВКП на нов ЖР стълб №14а в ПИ 56784.533.1326 до 2 броя кабелни муфи 20Kv пред имот с ПИ 56784.533.1280 ще се присъединят към подземни кабели 20Kv, предвидени в отделен проект, чрез муфиране. Двойната въздушна линия е с направление изток-запад, като в участъка на изместване (кабелиране) са засегнати 2 броя стълбове от нея – стълб №15 и стълб №14 се демонтират.

ВКП 2x20Kv – ЖР стълб №14а – Ще се монтира нов ЖР стълб №14а тип ЪМ90-952 и с помощта на два нови въздушно-кабелни прехода 20 Kv ще се изгради нова подземна кабелна линия 20Kv. Въздушно кабелните преходи на ВЛ 20 Kv „Марково“ и „Храбрино“ на стълб 14а ще се реализират от северната и южната му страна.

Трасето на новите подземни кабели 20Kv ще започва от новите ВКП на ЖР стълб №14а в ПИ 56784.533.1326 и ще се насочи в северна посока, ще навлезе в ПИ 56784.533.1328 и ще промени посоката си на запад като ще се движи в границите на частна второстепенна улица до ПИ 56784.533.301. През ПИ 56784.533.301 трасето на кабелите 20Kv ще пресече селскостопански, горски, ведомствен път, чрез хоризонтален сондаж от пътната мрежа гр. Пловдив – ул. „Родопска“. След пресичане на пътя, трасето на подземните кабели 20Kv продължава в същата посока и достига до нови два броя кабелни муфи 20Kv, чрез които ще се направи връзката към съществуващите подземни кабели 20Kv по друг проект.

Общата дължина на трасето на новите кабелни линии ще е 333 метра. Трасето на кабелната линия ще минава през имоти с идентификатори 56784.533.414, 56784.533.301, 56784.533.1328, а новия ЖР стълб ще се монтира в ПИ 56784.533.1326.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-728/19.08.2024 г. (ДВ бр.74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000578 „Река Марица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Два броя подземни кабелни линии 20kV от мястото на муфиране пред ПИ 56784.533.1280 до нов ЖР стълб в ПИ 56784.533.1326 във връзка с кабелиране на двойна въздушна линия 20Kv „МАРКОВО“/„ХРАБРИНО“ в участъка между ЖР стълб №18 и ЖР стълб №13 – кв. Беломорски, гр. Пловдив, община Пловдив“** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**



При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

16.2.2026 г.

X

---

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

Подписано от: MAYLO GEORGIEV YOTKOV

