



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0

[TLP-WHITE]

X ОВОС-404-1/06.03.2026

ДО
„ЕНЕРГИЕН ПАРК КАРЛОВО 1“ ЕООД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ
Г-ЖА ЕЛЕНА ВЕНКОВА КОСТАДИНОВА
ГР. СОФИЯ, УЛ. „ПАВЛИНА УНУФРИЕВА“ №4

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Система за съхранение на електрическа енергия с капацитет 50,1 MWh, мощност 10 MW“, находяща се в УПИ VI-503.2978, кв. 103а по плана на гр. Карлово и „Електропроводна линия 20 kV от ЛССЕЕ“ в ПИ с идентификатор 36498.503.2978 до ЗРУ 20 kV на п/ст. „Христо Проданов“ в ПИ идентификатор 36498.503.3037, землище на гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОСТАДИНОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-404/13.02.2026 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение е за изграждане на система за съхранение на електрическа енергия с капацитет 50,1 MWh, мощност 10 MW, която ще бъде разположена в УПИ VI-503.2978, кв. 103а по плана на гр. Карлово и електропроводна линия 20 kV от ЛССЕЕ в ПИ с идентификатор 36498.503.2978 до ЗРУ 20 kV на п/ст. „Христо Проданов“ в ПИ с идентификатор 36498.503.3037, землище на гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив. Връзката между съоръжението за съхранение на електроенергия чрез батерии (ССЕБ) и електроразпределителната мрежа ще се осъществи в съществуваща подстанция в съседен имот, откъдето чрез нов електропровод 20 kV ще се присъедини в КРУ №12 „Резерва“ от 20 kV на п/ст „Христо Проданов“. Към всеки батериен модул ще се свържат определен брой съоръжения за преобразуване на енергия. Към всяка трансформаторна станция ще се присъединят определен брой батерийни модули. Връзката на трансформаторите на страна средно напрежение към мрежата е през комутационна и защитна апаратура в блоково изпълнение тип КРУ. Основните компоненти на системата за съхранение на енергия са - батериен модул, съоръжение за преобразуване на енергия (PCS), трансформатор за собствени нужди, трансформаторни станции (TS) Ср.Н/НН, комуникационен модул.

Трасе на нова подземна кабелна линия 20kV - началото на линията ще бъде от TSB01 (в ПИ 36498.503.3036) на ЛССЕЕ, а края ще е в сградата на ЗРУ 20 kV, килия №12



(резерва). Общата дължина на кабелната линия е предвидена да бъде 120 m, от тях 24 m ще са на територията на имота на п/ст „Христо Проданов“. Площта на сервитутната зона в границите на имота на п/ст „Христо Проданов“ ще е 3,5 m². Тази сервитутна зона на кабелната линия е с намален размер – широчината и е 1 m, по 0,5 m от двете страни на електропровода. Дължината на изкопите е предвидена да е 80 m, а дълбочината около 1.30m.

Транспортният достъп до имота ще се осъществява чрез съществуващ вход от запад, от поземлен имот с идентификатор 36498.505.9504, с начин на трайно ползване „за първостепенна улица“, представляващ бул. „Теофан Райнов“.

Имотите и трасетата, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположените защитени зони: **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположените зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Система за съхранение на електрическа енергия с капацитет 50,1 MWh, мощност 10 MW“**, находяща се в УПИ VI-503.2978, кв. 103а по плана на гр. Карлово и **„Електропроводна линия 20 kV от ЛССЕЕ“** в ПИ с идентификатор 36498.503.2978 до ЗРУ 20 kV на п/ст. „Христо Проданов“ в ПИ идентификатор 36498.503.3037, землище на гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GE ORGIEV YOTKOV

