



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0  
[TLP-WHITE]

X ОВОС-399-1/10.03.2026

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  
ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛ  
Г-Н АНГЕЛ КОСТАДИНОВ АЯНСКИ  
РЪКОВОДИТЕЛ НА МРЕЖОВ РЕГИОН ПЛОВДИВ-СЕВЕРОЗАПАД  
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

*Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Кабелна линия 1кV за захранване на „Автосервиз за смяна на гуми и офиси“ в имот 35300.16.128 с. Калековец, община Марица, обл. Пловдив*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЯНСКИ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-399/12.02.2026 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на кабелна линия 1кV за захранване на „Автосервиз за смяна на гуми и офиси“ в имот 35300.16.128 с. Калековец, община Марица, обл. Пловдив.

За присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ от КРУ НН на БКТПН№9 в имот 35300.502.1051 ще бъде положен кабел 1кV тип NAY2Y 4x240mm<sup>2</sup> до ел. табло ТЕПО монтирано в имот 35300.16.129, на границата на имот 35300.16.128. Трасето на кабелната линия от КРУ НН на БКТПН№9 в имот 35300.502.1051 преминава през ПИ 35300.502.922, ПИ 35300.16.64 и ПИ 35300.16.129. Общата дължина на трасето е 465м. Кабелът извън регулация ще бъде положен в изкоп 1,1/0.60м., а в регулация 0,8/0,4м., върху 10см. пясъчна подложка. При пресичане на улици и транспортни участъци ще бъдат изтеглени в защитни PVC тръби Ø160mm (2бр. за кабелите и 1бр. резервна), защитени в бетонов кожух.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



**процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000429 „Река Стряма“** по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Кабелна линия 1кV за захранване на „Автосервиз за смяна на гуми и офиси“** в имот 35300.16.128 с. Калековец, община Марица, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**X**

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV

