



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0

[TLP-WHITE]

8.4.2026 г.

X ОВОС-880-1/08.04.2026

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГР. КАРЛОВО, УЛ. „РАЙНО ПОПОВИЧ“ №9
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
Г-Н ЗДРАВКО ОГНЯНОВ БРАТОВЕВ

на e-mail: aneliya.bozhilova@elyug.bg

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на БКТП в УПИ VI за ТП, кв. 20 по ЗРП на с. Кърнаре и кабелно хранване на страна 20kV от съществуващ стълб СН-173/14 на ВСН „Метоха“ и КНН от ТНН на новоизграденото БКТП до съществуваща въздушна мрежа НН“, с. Кърнаре, община Карлово, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БРАТОВЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-880/27.03.2026 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на БКТП в УПИ VI за ТП, кв. 20 по ЗРП на с. Кърнаре и кабелно хранване на страна 20kV от съществуващ стълб СН-173/14 на ВСН „Метоха“ и КНН от ТНН на новоизграденото БКТП до съществуваща въздушна мрежа НН, с. Кърнаре, общ. Карлово, община Пловдив с местонахождение от улична регулация о.т.75-60, УПИ VI - за ТП в кв. 20, УПИ IV -търговска сграда в кв. 20 (в съществуващ сервитут), през улична регулация с о.т. 80-83-58-59-57-86-87 по регулационен план на с. Кърнаре, община Карлово, област Пловдив.

Обектът представлява изграждане на БКТП и нова кабелна линия 20kV. Кабелната линия средно напрежение е кабел NA2XS(F)2Y 3x1x185mm². Новият кабел ще хранва ново БКТП, позиционирано в УПИ VI, кв. 20 по ЗРП на с. Кърнаре. От новото БКТП ще се изтеглят 6 бр. кабелни линии НН 1kV, като един брой NAY2Y-J 4x240 mm² за извод Е и нови кабели NAY2Y-J 4x185mm²SM за изводи А, Б, В, Г, Д до първи стълбове с номера СБС-1А,



СБС-Б1, СБС-В1/Г1, СБС-Д1/Е1, които ще се подменят с нови. Новите кабелни линии ще се положат в изкоп и при пресичане на улици – в PVC тръби Ф160. Пресича се път II-35 „Троян-Кърнаре“ чрез хоризонтален сондаж при км 125+223, посредством метална тръба Ф160.

БКТП тип SCS800 е монолитен стоманобетонен блок, изпълнен с непрекъснато полагане на бетона. БКТП ще се монтира в изкоп с размери 3,90x3,10 м. и дълбочина 0,8 м. Изготвя се плоча с дебелина 20 см. до ниво -0,80. Заземлението ще е посредством поцинкована шина 40/4 мм, като охранващите кабели ще се подвеждат през предварително оставени отвори в конструкцията. Дължината на трасето е 531 м.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на БКТП в УПИ VI за ТП, кв. 20 по ЗРП на с. Кърнаре и кабелно охранване на страна 20kV от съществуващ стълб СН-173/14 на ВСН „Метоха“ и КНН от ТНН на новоизграденото БКТП до съществуваща въздушна мрежа НН“, с. Кърнаре, община Карлово, област Пловдив е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV

