РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

6.4.2026 г.

X ОВОС-752-1/06.04.2026

ДО
Г-ЖА ПЕТРОВА
Г-Н ПЕТРОВ
ГР.ПЛОВДИВ,

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„Уличен водопровод по пътища с ИД 56784.533.414, 56784.533.1102 и 56784.533.1101 и улична канализация по пътища с ИД 56784.533.1102 и 56784.533.1101, кв.67 по плана на "кв.Остромила-кв.Беломорски"*** *за обслужване на поземлен имот с идентификатор 56784.533.1100 по КК и КР на град Пловдив, Район Южен, Община Пловдив, Област Пловдив.*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-752/13.03.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нов уличен водопровод по пътища с ИД 56784.533.414, 56784.533.1102 и 56784.533.1101 и нова улична канализация по пътища с ИД 56784.533.1102 и 56784.533.1101, кв.67 по плана на "кв.Остромила-кв.Беломорски" за обслужване на поземлен имот с идентификатор 56784.533.1100 по КК и КР на град Пловдив, Район Южен, Община Пловдив, Област Пловдив. Новопроектираният уличен водопровод е с диаметри PE-HDф160 по път с ИД 56784.533.414 и PE-HDф90 по пътища с ИД 56784.533.1102 и 56784.533.1101. Захранването му е от уличен водопровод PE-HDФ160 по път с ИД 56784.533.414 при кръстовището до ПИ с ИД 56784.533.838. Уличният водопровод ще се изпълни от тръби полиетилен висока плътност PE-HDф160/9.5 и PE-HDф90/5.4, PN10, като дълбочината на полагане е същата като тази на съществуващия водопровод. Предвиден е нов надземен пожарен хидрант и съществуващия при точката на водовземане се удовлетворяват изискванията за разстояние между ПХ-и не по-голямо от 100м. Хидрантът е с размер DN 80, присъединен към уличния водопровод с тръби PE-HDф90x5.4, PN10. Обезвъздушаването на водопровода ще става през водомерната шахта на ПИ 56784.533.1100. Всички тръби и фитинги ще са за работно налягане P = 1.0 MPa /10 атм/. Новопроектираната канализация е с диаметър PP DN/OD 315, SN12 и преминава по път с ИД 56784.533.1102 и 533.1101. Заустването ѝ е в новоизграждащ се уличен канал PE-HDФ500 по път с ИД 56784.533.414 Канализацията е проектирана от полипропиленови PP, профилирани тръби с SN12.

Ревизионните шахти /РШ/ ще бъдат сглобяеми от бетонови елементи или пластмасови. Диаметърът им е 1м /DN 1000/. Предвидени са точкови дъждоприемни оттоци за отводняване на уличното платно, които да се монтират след изпълнението на настилка на пътя. Оттоците ще са с кошница за едри отпадъци и с чугунена решетката с клас на натоварване D400. Връзката им с уличната канализация е с тръба с диаметър Ф160.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположени защитени зони: BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №728/19.08.2024 г. (ДВ бр. 74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите, **BG0002087 „Марица-Пловдив”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-836/17.11.2008 (ДВ бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0000578 „Река Марица”** и **BG0002087 „Марица-Пловдив”**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Уличен водопровод по пътища с ИД 56784.533.414, 56784.533.1102 и 56784.533.1101 и улична канализация по пътища с ИД 56784.533.1102 и 56784.533.1101, кв.67 по плана на "кв.Остромила-кв.Беломорски"** за обслужване на поземлен имот с идентификатор 56784.533.1100 по КК и КР на град Пловдив, Район Южен, Община Пловдив, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Изтекъл сертификат

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV