



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

23.4.2026 г.

X ОВОС-1003-1/23.04.2026

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ГЪЛЪБОВА
УПРАВИТЕЛ НА „КАРЛОВО СОЛАР БГ“ ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. „ДУНАВ“ №5

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа „ФЕЦ Дъбене“ - ЕТАП 4 и комплектни трансформаторни станции, с номинална инсталирана мощност 15974,92 kWp в УПИ 297.69-фотоволтаична електроцентрала“ в поземлен имот с идентификатор 24241.297.69 по КК и КР на село Дъбене, местност „Чакъла“, Община Карлово, Област Пловдив.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЪЛЪБОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1003/09.04.2026 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа „ФЕЦ Дъбене“ - ЕТАП 4 и комплектни трансформаторни станции, с номинална инсталирана мощност 15974,92 kWp в УПИ 297.69-фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 24241.297.69 по КК и КР на село Дъбене, местност „Чакъла“, Община Карлово, Област Пловдив. В имота ще бъдат монтирани 2бр. комплектни трансформаторни станции (КТП №10 и КТП № 11). Достъпът до обекта ще бъде осъществен през съществуващи пътища в местността, в която е разположен имотът. Пътищата и площадките около трансформаторните станции ще бъдат изградени от допълнително уплътнен съществуващ земен почвен слой, както и нов слой, състоящ се от геотекстилна подложка и 450 mm добре уплътнен зърнест материал - трошен камък. Пътищата ще са с широчина минимум 3,50 м за обиколните пътища и широчина минимум 4,00м за основните пътища и вътрешен радиус на завоите минимум 16,00м. За постигане на инсталирана мощност от 15 947.92kWp ще бъдат монтирани 25 766 броя двулицеви фотоволтаични модули генериращи ток с постоянно напрежение. Модулите са с мощност от 620W. Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани върху фиксирана носеща конструкция в направление юг и фиксиран ъгъл от 20° спрямо хоризонта. Носещата конструкция се състои от общо 514 бр. маси, като 37 бр. са с 2 модула в колона и по 13 модула в ред, всяка и 477 бр. с по 2 модула в колона и по 26 модула в ред, всяка. Фотоволтаичните модули ще бъдат последователно свързани в общо 911 стринга. Към 21бр. инвертори ще бъдат свързани по 21 стринга всеки с по 26бр. последователно свързани модула, а към 25бр. инвертори ще бъдат свързани по 22 стринга всеки с по 26бр. последователно свързани модула.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - BG0000429 „Река Стряма“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа „ФЕЦ Дъбене“ - ЕТАП 4 и комплектни трансформаторни станции, с номинална инсталирана мощност 15974,92 kWp в УПИ 297.69-фотоволтаична електроцентрала“** в поземлен имот с идентификатор 24241.297.69 по КК и КР на село Дъбене, местност „Чакъла“, Община Карлово, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

Подписано от: DIMITAR GEORGIEV DIMITROV

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За директор на РИОСВ - Пловдив

съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022г.

