РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

29.4.2026 г.

X ОВОС-865-1/29.04.2026 г.

ДО
АПИТРЕЙД ЕООД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛ
Г-Н ГЕОРГИ ЖУЛЕВ
ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. КУКЛЕНСКО ШОСЕ № 3

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„Изграждане на батерийна система за съхранение на електрическа енергия с мощност до 350 kW и капацитет до 700 kWh към изградена фотоволтаична електрическа централа върху покрива на съществуваща сграда за производствена и складова дейност и въвеждане в експлоатация на машина за разфасоване на пчелен мед в пакетчета (еднократни дози) с маса от 7g до 20g"*** *в поземлен имот №73242.44.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖУЛЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-865/ 26.03.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на батерийна система за съхранение на електрическа енергия с мощност до 350 kW и капацитет до 700 kWh към изградена фотоволтаична електрическа централа върху покрива на съществуваща сграда за производствена и складова дейност и въвеждане в експлоатация на машина за разфасоване на пчелен мед в пакетчета (еднократни дози) с маса от 7g до 20g в поземлен имот №73242.44.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив.

Дружеството разполага с цех за пакетиране и разфасовка на пчелен мед, изграден върху УПИ III-20 – производствена и складова дейност по плана на с. Труд, община Марица – поземлен имот с идентификатор 73242.44.20 по КККР на с. Труд. Върху покрива на сградата е изграден фотоволтаичен генератор с мощност 309.72 kWp, като произвежданата електрическа енергия се използва за покриване на собственото потребление на обекта. Непотребената енергия се съхранява в изградена батерийна система за съхранение на електрическа енергия, за която има издадено писмо с изх.

№ОВОС-1877-1/30.08.2024 г. на РИОСВ-Пловдив. Дружеството планира да инвестира в изграждането на допълнителен капацитет и мощност на съществуващата батерийна система за съхранение на електрическа енергия чрез добавянето на още три батерии с мощност до 350 kW и капацитет до 700 kWh, разположени в границите на ПИ с идентификатор 73242.44.20. Системата ще бъде присъединена към съществуващата електрическа инсталация на сградата, като през светлата част на денонощието ще бъде зареждана от наличната електрическа енергия, произвеждана от фотоволтаичния генератор. Системата ще се разрежда през тъмната част от денонощието, захранвайки електрическите потребители в цеха.

С инвестиционното предложение се предвижда и закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за разфасоване на пчелен мед в пакетчета (еднократни дози) с маса нето от 7g до 20g. Машината оформя пакетчетата непосредствено преди пълненето, като автоматично се извършва дозирането, затварянето и маркирането на всяка опаковка. След излизането от пакетиращата машина за единични дози, пакетчетата попадат на съществуваща транспортна лента и се подреждат в групова опаковка.

Използваните в системата за съхранение на електроенергия батерии са организирани в самостоятелни контейнери и доставяни като отделни модули, като инвестиционното предложение предвижда инсталирането на три модула с мощност и капацитет 108 kW/215 kWh всеки. Монтажът ще изисква полагане на твърда (бетонова) настилка на местата, където ще бъдат позиционирани отделните контейнери. Връзката между отделните модули се осъществява чрез ползването на локален захранващ кабел. Инвестиционното предложение не изисква изграждане на отделни трасета за присъединяване на обекта към електропреносната или електроразпределителната мрежа. Не се предвижда изграждане на допълнителни инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-41/17.01.2024 г. (ДВ, бр. 9/30.01.2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000444 „Река Пясъчник”**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на батерийна система за съхранение на електрическа енергия с мощност до 350 kW и капацитет до 700 kWh към изградена фотоволтаична електрическа централа върху покрива на съществуваща сграда за производствена и складова дейност и въвеждане в експлоатация на машина за разфасоване на пчелен мед в пакетчета (еднократни дози) с маса от 7g до 20g“** в поземлен имот №73242.44.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

Подписано от: DIMITAR GEORGIEV DIMITROV

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
За директор на РИОСВ - Пловдив
съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022г.
на Директора на РИОСВ - Пловдив